

Banská Bystrica 26.9.2023

Vyjadrenie statika k požiadavke na posun fasády na úroveň vonkajšej hrany balkónov.

1. Predmet posúdenia / požiadavka

Zo strany FNsP FDR Banská Bystrica vznikla požiadavka na posun fasády na úroveň vonkajšej hrany balkónov v podlažiach 0.NP, 1.NP, 2.NP a 3.NP v module „H“ v rozsahu modulov „2“ až „6“. Predmetom posúdenia je realizovateľnosť požadovanej stavebnej úpravy.

2. Podklady

- PD z roku 2018, spracovateľ STAVING PROJEKT s.r.o.
- PD z roku 1969, spracovateľ ZDRAVOPROJEKT Bratislava, časť Statika
- Legislatívne predpisy ...

3. Vyjadrenie

Požadovaná úprava je možná za podmienky priestorového posúdenia celého objektu DFN so zohľadnením všetkých vplyvov návrhu novej stavby vrátane prepojuvácich konštrukcií medzi novou stavbou a objektom DFN. Na základe posúdenia budú určené prípadné obmedzenia požadovanej úpravy a rozsah nevyhnutného zosilnenia jestvujúcej železobetónovej konštrukcie v moduloch „H“ a „G“ oceľovou konštrukciou.

Vypracoval:

Ing. Ján Schneider

