

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica
Došlo: 04. 09. 2023
Pridelené: <i>ING. DOŠOVÁ</i>
Číslo: <i>618/2023</i> Prílohy: <i>0</i>



MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.
Roosevelta Banská Bystrica.
Nám. L. Svobodu 1,
975 17
Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa
/10.08.2023

Naše číslo
154128/29651/2023/OVZ-ZP
Ev.č. 105/23

Vybavuje / tel. č.
Ing. Lukáš Dvorský
+421 48 4330 455

Banská Bystrica
24.08.2023

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii zdravotníckej v zmysle § 28 zákona o vodách.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, v zmysle § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 3 písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), týmto dáva nasledovné:

vyjadrenie k projektovej dokumentácii zdravotníckej v zmysle § 28 zákona o vodách

pre žiadateľa: spol. StVS – servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení stavebníka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu, 975 17 Banská Bystrica.

Projekt vypracoval: Ing. Vladimír Valent, autorizovaný stavebný inžinier 5868 *A1.
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Valent, autorizovaný stavebný inžinier 5868 *A1.
Stavba: Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica – DUR 1.
č. parcely, lokalita: KN-C: č. 2590/48, 2590/8, 2590/13, 2590/10, 2590/11, 2590/5, 2590/15, 2590/7, 2617/18, 2590/16, 2590/6, 2590/68, 2590/37, 2590/69, 2590/98, 5533/28, 2590/67, 2590/9, 2590/14, 2590/36, 2590/178, 2590/47, 2590/179, 2537/2, 2540/2, 2590/110, 2590/109, 2590/95, 2590/78, 2590/79, 5527/4, 2617/7 k.ú. Banská Bystrica.

Žiadateľ požiadal dňa 10.08.2023 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k rekonštrukcii a dostavebe areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na pozemkoch parc. č. KN-C: č. 2590/48, 2590/8, 2590/13, 2590/10, 2590/11, 2590/5, 2590/15, 2590/7, 2617/18, 2590/16, 2590/6,



2590/68, 2590/37, 2590/69, 2590/98, 5533/28, 2590/67, 2590/9, 2590/14, 2590/36, 2590/178, 2590/47, 2590/179, 2537/2, 2540/2, 2590/110, 2590/109, 2590/95, 2590/78, 2590/79, 5527/4, 2617/7 k.ú. Banská Bystrica. K podanej žiadosti o vyjadrenie doložil projektovú dokumentáciu pre účely vydania územného a stavebného povolenia vypracovanú projektantom Ing. Vladimírom Valentom z 07/23.

Dokumentácia pre DUR 1 rieši prípravu územia, asanácie existujúcich objektov, vynútené prekládky areálových inžinierskych sietí a dočasné objekty, ktoré budú slúžiť na presun existujúcich oddelení a prevádzok počas doby výstavby.

Predmetom tohto stavebného objektu je prekládka areálovej splaškovej kanalizácie v areáli nemocnice z dôvodu výstavby novej časti nemocnice. V súčasnosti sú do tejto kanalizácie napojené objekty určené na demoláciu, ale aj objekty, ktoré ostávajú plne funkčné a plánované objekty. Je potrebné zabezpečiť odvod splaškových vôd do kanalizácie z objektov v prevádzke napojením do novej preloženej vetvy. V juhovýchodnej časti bude preložená časť splaškovej kanalizácie napojená do existujúcej šachty odkiaľ smeruje do verejnej siete. Súčasťou prekládky bude aj napojenie existujúcej budovy Ortotech na preloženú sieť splaškovej kanalizácie. Prekládka bude realizovaná v rozsahu: Stoka „S“ – PP hladké (SN10) DN 300 – 352,5 m, Stoka „S1“ – PP hladké (SN10) DN 300 – 197,2 m, Stoka S1,1 – PP hladké (SN10) DN 300 – 27,5 m.

Odpadové vody z povrchového odtoku budú odvádzané ako v súčasnosti. Zo striech nových a z časti aj existujúcich objektov budú dažďové vody zadržané v retencii a následne pozvoľna vypúšťané do areálovej dažďovej kanalizácie. Nekontaminované vody budú využívané na závlahu zelene. Vzhľadom na predpokladané množstvá odpadových vôd a ich zadržiavanie a z väčšej časti v území, ktoré vyplynuli z hydrotechnických výpočtov a je plne postačujúca existujúca areálová kanalizácia od DN 300 do DN 700 a nie je potrebné zväčšovať dimenziu potrubia. Pôvodná areálová dažďová kanalizácia v rozsahu novej nemocnice bude zrekonštruovaná a preložená. Redukované plochy striech a spevnených plôch, z ktorých bude odvedené dažďová voda sa v danom rozsahu novej nemocnice navyšujú o 9961,71 m². Odtok dažďových vôd do verejnej kanalizácie bude pri 5 roč. 15 min daždi okolo 1100 l/s a teda navýšený o 170 l/s. Celkový objem retencie sa navrhuje na 206,65 m³. Rozsah prekladanej kanalizácie sa uvažuje z SN 10, DN od 200 do 700 v celkovej dĺžke cca 745 m.

V súvislosti s prevádzkou nemocnice vzniknú požiadavky pre odber vody, konkrétne voda na pitné, sociálne a protipožiarné účely. Účelom prekládky areálového vodovodu je preložiť ho do novej pozície mimo hlavnú stavbu. Existujúce potrubie bude preložené do novej polohy a zväčšená dimenzia z DN 100 na DN 150. Navrhované potrubie bude v dvoch miestach napojené na verejný vodovod. Vodovod bude tvorený jednou hlavnou vetvou z HDPE DN 150, SRD 17, PN 10 celkovej dĺžky 392,65 m. Na túto vetvu bude realizovaná prípojka pre napojenie existujúcej stavby Ortotech z materiálu ND 50, SRD 17 celkovej dĺžky 25,15 m.

Pri realizácii bude vypracovaný hydrogeologický posudok, aby nedošlo k prieniku podzemných vôd do okolia.

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom oddelenia životného prostredia po posúdení dokumentácie nemá výhrady voči spôsobu nakladania s vodami, ich ochranou a konštatuje, že ochrana vodných pomerov bude po dodržaní všetkých podmienok zachovaná.

Toto vyjadrenie sa podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:



1. Zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný vplyv na okolie a na životné prostredie. Okolie stavby udržiavať v čistote po celú dobu výstavby.
2. Vodovodná prípojka, ktorá je dlhšia ako 100 m a dodáva vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu je v zmysle § 52 zákona o vodách vodnou stavbou. Pre povolenie na vodnú stavbu je v zmysle § 26 zákona o vodách potrebné podať žiadosť na príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
3. V zmysle § 52 ods. 2 zákona o vodách sú kanalizačné prípojky dlhšie ako 100 m a s dimenziou DN 200 vodnými stavbami. Pre povolenie na vodnú stavbu je v zmysle § 26 zákona o vodách potrebné podať žiadosť na príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.
4. V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) zákona o vodách orgán štátnej vodnej správy Okresný úrad Banská Bystrica (ŠVS) Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Toto vyjadrenie je v zmysle ustanovenia § 73 ods. 18 zákona o vodách v znení neskorších predpisov záväzné pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov povolenie stavieb, zariadení, alebo činností a nenahrádza tak stavebné povolenie, o ktoré si musí žiadateľ požiadať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa zákona o vodách.

Ján Nosko, primátor
Mesto Banská Bystrica



