



# Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa vložka číslo 392/S

**StVS servicing s.r.o.**  
**Partizánska cesta 5**  
**974 01 Banská Bystrica**

V Banskej Bystrici, dňa 26.07.2023

Vybavuje: Štefan Gazdag      č. listu: 76/2023  
Tel. č.: 0917 572 417      E-mail: stefan.gazdag@dpbb.sk

**Vec: Stanoviska k vydaniu územného a stavebného povolenia**

Na základe Vašej žiadosti, o vydanie stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii zo dňa 17.7.2023 (vaše číslo 269\_2/2023), pre stavbu „**Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica DÚR 1**“, Vám spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., ako prevádzkovateľ dráhy v zmysle Zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Na miestach Vami predloženej dokumentácii sa **nenachádzajú** podzemné a nadzemné vedenia, ktoré zabezpečujú napájanie trakčnej siete trolejbusovej dopravy.

**Nemáme výhrady** k vydaniu potrebných povolení za predpokladu splnených požiadaviek:

- stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas **výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe** a taktiež **nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov nad rámec prerokovaných a potvrdených riešení,**
- všetky poškodenia, prípadne výpadky bude znášať počas celej doby prác stavebník, vrátane vyvolaných nákladov a strát na výnosoch,
- výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, vrátane betónových základov trakčných stožiarov, ani inak poškodiť pevné trakčné vedenia,
- kríženia a súběhy IS musia byť riešené v súlade s STN 73 6005,
- výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPMBB, a. s., musia byť vykonávané ručne,

- pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti min. 1 m od živých častí trakčného vedenia.

S pozdravom

opravný podnik mesta  
Banská Bystrica, a.s.  
Kremnička 53  
74 05 BANSKÁ BYSTRICA

Štefan Gazdag  
vedúci PTZ

