

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
10.08.2023	RÚVZBB/EPID/2358/9388/2023	MUDr. Jana Kerlik, PhD.	08. 09. 2023

Vec

Záväzné stanovisko k územnému konaniu o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ - Dokumentácia územného rozhodnutia 2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ BB“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) v konaní začatom na návrh účastníka konania StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

RÚVZ BB v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods. 3 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z. posúdil podanie doručené dňa 10.08.2023, ktoré z obsahového hľadiska spĺňa náležitosti na začatie konania vo veci návrhu na územné konanie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ - Dokumentácia územného rozhodnutia 2 na adrese Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, k.ú. Banská Bystrica; parcely reg. C-KN č. 2590/48, 2590/8, 2590/13, 2590/10, 2590/11, 2590/5, 2617/18, 2590/15, 2590/7, 2617/18, 2590/16, 2590/6, 2590/68, 2590/37, 2590/69, 2598/98, 4-1126/5, 4-1126/4, 4-1126/10, 2590/47, 2590/110, 2590/109, 2590/95, 2617/7.

Navrhované riešenie podľa priloženej dokumentácie predpokladá rekonštrukciu a dostavbu jestvujúceho objektu. Stavba bude uvedená do prevádzky po etapách. V prvej etape bude uvedená do prevádzky severná časť novej nemocnice (blok I, K, P), následne južná časť nemocnice (blok F). Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2 rieši všetky hlavné stavebné objekty nemocnice, nadväzné areálové inžinierske siete a pripojenie na verejnú infraštruktúru v rozsahu:

SO-001 Nemocničný blok F, SO-002 Nemocničný blok I, SO-003 Nemocničný blok K, SO-004 Nemocničný blok L, SO-005 Nemocničný blok P, SO-301 Prípojky areálovej splaškovej kanalizácie, SO-302 Prípojky areálovej dažďovej kanalizácie, SO-303 Prípojky areálového vodovodu pre FNsP FDR, SO-305 STL prípojka a plynomerňa, SO-306 Prípojka vysokého napätia, SO-307 Prípojka slaboprúdu, SO-308 Prípojka horúcovodu, SO-401 Areálová kanalizácia tuková, SO-402 Areálová kanalizácia olejová, SO-403 Areálové rozvody vodovodu, SO-404 Areálové rozvody nízkeho napätia, SO-405 Areálové osvetlenie, SO-406 Areálové rozvody medicínskych plynov, SO-407 Vonkajší závlahový systém, SO-408 Areálový STL plynovod, PS-501 Neutralizačná stanica, PS-502 Výmenníková

stanica, PS-503 Kompresorová stanica, PS-504 Vákuová stanica, PS-505 Záložný zdroj, PS-506 Trafostanica 22kV, PS-507 Potrubná pošta, PS-508 Zdravotnícka technológia, PS-509 Gastronomické zariadenia, PS-510 Výťahy a zdvíhacie zariadenia, SO-601 Areálové komunikácie a spevnené plochy, SO-602 Organizácia dopravy existujúcej križovatky na Nám. L. Svobodu – dočasné riešenie SO-603 Dopravné pripojenie obsluhy garáže na Nám. L. Svobodu, SO-701 Oporné múry, SO-702 Terénne schodisko, SO-803 Kyslíková stanica, SO-804 Heliport, SO-901 Čisté terénne úpravy, SO-902 Sadové úpravy, SO-903 Vonkajší informačný systém, SO-904 Drobná vonkajšia architektúra a mobiliár. Osvetlenie priestorov posudzovaných objektov stavby bude denným (bočné osvetľovacie otvory) a celkovým umelým osvetlením. Vykurovanie bude teplovodné podlahové, vykurovacími telesami alebo VZT jednotkami. Vetranie bude prirodzené oknami alebo umelé VZT zariadením. Stavba bude zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Navrhovaná stavba nemocnice bude počas svojej prevádzky produkovať odpadové splaškové vody, ktoré sú považované za infekčné. Prevádzky, oddelenia alebo ich časti, ktoré produkujú takéto infekčné odpadové alebo splaškové vody, budú napojené na samostatnú izolovanú sieť kanalizácie, ktorá bude zaústená do neutralizačnej stanice. Neutralizačná stanica je určená na chemickú dekontamináciu splaškových odpadových vôd, produkovaných nemocnicou. Po dekontaminácii splaškové odpadové vody otečú mestskou kanalizáciou do mestskej ČOV. Neutralizačná stanica nebude mať negatívny vplyv na okolie a životné prostredie, jej prevádzkovaním vzhľadom na použitú technológiu nebude vznikať hluk, tvorba aerosólov, ani senzorické vady (zápach).

K dokumentácii bola predložená akustická štúdia „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ (23oe00105 AS), ktorú vypracovala odborne spôsobilá osoba VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Stará Vajnorská 8, Bratislava. V akustickej štúdii sa posudzoval vplyv hluku na objekty navrhovanej činnosti a vplyv hluku navrhovaného projektu na okolie.

V záveroch akustickej štúdie je uvedené, že hluk z automobilovej dopravy v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“) prekračuje prípustné hodnoty. Túto skutočnosť je možné eliminovať voľbou vhodných stavebných konštrukcií fasády a zároveň zabezpečením vetrania bez nutnosti otvárania okien.

Vplyv hluku z iných zdrojov na okolie neprekračuje prípustné hodnoty v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v referenčnom intervale deň, večer a noc za podmienky dodržania akustických výkonov uvedených v tejto štúdii. Dočasný výdaj stravy v tabletoch pre pacientov bude situovaný v priestoroch 1. NP monobloku nemocnice. Dočasný výdaj stravy pre zamestnancov bude situovaný v priestoroch návštevné haly na 2. NP monobloku nemocnice. Priestory budú prispôbené na predpokladaný účel využitia v zmysle samostatnej PD.

RÚVZ podľa § 13 ods. 3 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

Zároveň sa požaduje, aby stavebný úrad zaviazal účastníka konania splniť nasledovné:

1. Zabezpečiť splnenie ustanovení § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.
2. Zabezpečiť splnenie požiadaviek na vnútorné prostredie budov podľa § 20 zák. č. 355/2007 Z. z.

V ďalšom stupni – pri posudzovaní návrhu na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby bude potrebné orgánu verejného zdravotníctva preukázať:

- dodržanie najvyšších prípustných hladín hluku určených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. vo vnútornom prostredí budov meraniami hluku vykonanými odborne spôsobilou osobou.

Správny poplatok v sume 50,00 EUR za vydanie tohto záväzného stanoviska podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení zákona č. 286/2012 Z. z. – položky 150 písm. f) sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený.

Toto záväzné stanovisko slúži ako podklad pre ďalšie konanie v pôsobnosti príslušného stavebného úradu.

MUDr. Zora Kl'ocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička