



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

STAVING PROJEKT s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Naša značka
9583/2022/ZC3511-857

Vaša značka

Vybavuje
I.Sojková / 7327 717

V Banskej Bystrici
23.08.2022

Vec: „Dopravné napojenie areálu FNsP F.D.R. Banská Bystrica na št.cestu II/578“-
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia

Predložili Ste nám žiadosť o predĺženie platnosti vyjadrenia pre účely stavebného povolenia pre stavbu:

Názov stavby: ***Dopravné napojenie areálu FNsP F.D.R. Banská Bystrica na št.cestu II/578***
Investor stavby: ***Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica,
Nám.L.Svobodu 1, B.Bystrica***

Predložená projektová dokumentácia rieši stavbu: „Dopravné napojenie areálu FNsP F.D.R. Banská Bystrica na št.cestu II/578“ v k.ú. Banská Bystrica, č.p. 2590/51, 2590/52, 5406/36, 5406/3, 2590/13, 2590/22, 2590/49, 5406/18, 5406/24, 5699/2, 5406/3.

Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru pre účely stavebného povolenia vypracoval: STAVING PROJEKT s.r.o.

K predmetnej stavbe sa naša spoločnosť vyjadrila dňa 28.08.2019, zn. 11011/2019/ZC3320-935/1.

Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD:

Vytvorením dopravného napojenia získa areál FNsP chýbajúci vjazd z južnej strany. Vjazd bude určený pre prístup hasičskej techniky, techniky pre údržbu areálu a pre plánovaný rozvoj južnej časti areálu. Parcela č. 2590/67 je určená pre výstavbu parkovacieho domu s kapacitou 170 parkovacích miest, na parcele č. 2590/77 je navrhnuté centrum reprodukčnej medicíny a na parcele č. 2590/78 je navrhovaná prevádzková budova spoločnosti zaoberajúcej sa predajom a servisom zdravotníckej techniky.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh stykovej križovatky s pruhom na odbočenie vľavo, autobusovej zastávky s chodníkom a návrh miestnej komunikácie smerom do areálu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk
IČO: 36 644 030 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka č. 840/S
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235



by **VEOLIA**

Členenie stavby:

SO 01 Úprava štátnej cesty II/578

SO 02 Prístupová komunikácia

SO 01 Úprava štátnej cesty II/578:

Komunikácia – vetva „A“ – úprava cesty II/578 v dĺ. 263,25 m.

Priebežné jazdné pruhy a pruh na odbočenie vľavo – 1 x 3,5 m + 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy + 1 x 0,5 šírka nespevnenej časti krajnice, zastávkový pruh 1 x 3,25 m + 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy + 3 x 0,75 m chodník pre peších.

SO 02 Prístupová komunikácia:

Komunikácia – vetva „B“ – kat. C3 MO 7,5/30 dĺ. 56,53 m.

Jazdný pruh šírky 2 x 3,25 m + 2 x 0,5 m, ochranná zóna od dopravy + 2 x 1,5 m chodník pre peších.

Povrchová skladba je navrhnutá z asfaltového betónu.

Odvodnenie:

V mieste napojenia prístupovej komunikácie je cestná priekopa prevedená existujúcim priepustom DN 400 mm. Odvodnenie komunikácie v mieste zastávky bude navrhnuté uličným vpustom vyústеныm na terén alt. do vsakovania.

Dažďové odpadové vody z cesty II/578, odvádzané cez uliné vputy UV1, UV2 a UV3:

Plocha prístupovej komunikácie $A1 = 690,0 \text{ m}^2$
 $Q_d = 8,94 \text{ l/s}$

Dažďové odpadové vody z prístupovej komunikácie, odvádzané cez uličné vputy UV4, UV5 a UV6:

Plocha prístupovej komunikácie..... $A2 = 990,0 \text{ m}^2$
 $Q_d = 12,83 \text{ l/s}$

Pre odvodnenie úseku št.cesty II/578 pozdĺž navrhovaného chodníka pre peších, sú pri okraji vozovky navrhnuté uličné vputy UV1 až UV3.

V rámci projektu je riešené iba odtokové potrubie DN 200 mm od uličného vpustu a vsakovacie šachty.

Odtokové potrubie od uličného vpustu UV^{*} bude vedené cez navrhovaný oporný múr. Za oporným múrom bude potrubie vyústené voľne na terén.

Dažďové odpadové vody odvádzané cez uličné vputy UV2 a UV3, budú odtokovým potrubím odvádzané do vsakovacích šacht VŠ1 a VŠ2, ktoré sú navrhnuté pod navrhovaným chodníkom.

Pre odvedenie dažďových odpadových vôd z prístupovej komunikácie boli navrhnuté uličné vputy UV4 až UV6. Odtokové potrubie od týchto vpustov bude zaústené do stoky dažďovej kanalizácie „DK“, ktorá bude zaústená do vsakovacieho objektu VO.

Stoka DK je navrhnutá vo vzdialenosti 11,6 m od existujúceho oplotenia areálu a vzdialenosti 5,5 m od osi verejného vodovodu DN 400 mm.

Stoka DK bude vedená popod navrhovanú komunikáciu, ukončená vo vstupnej šachte DŠ1 a vo filtračnej šachte vsakovacieho zariadenia.

Stoka DK je kapacitne navrhnutá aj pre odvedenie dažďových vôd z navrhovaného parkovacieho domu v predmetnom areáli (plocha: 2380 m^2 – $Q = 30,85 \text{ l/s}$).

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z **DN 200 mm PVC** v celkovej dĺžke **32,1 m** od jednotlivých vpustov.

Stoka DK je navrhnutá z potrubia **DN 300 mm PVC** v dĺžke **17,0 m**. Dažďová kanalizácia je navrhnutá popod existujúci verejný vodovod.

- V prípade prípojek doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
 - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu/kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu/kanalizácie, majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Obchodno-technické podmienky:

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica.

➤ Objednávka na vytýčenie exist.zariadení v správe našej spoločnosti.

V stavebnom konaní je nutné stavebnému úradu doložiť:

1. Situáciu širších vzťahov s umiestnením stavby a s vyznačením predmetnej parcely.
2. Vyjadrenie StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica č. **9583/2022/ZC3511-857** zo dňa **23.08.2022** k stavebnému zámeru.

Do podmienok stavebného povolenia požadujeme uviesť nasledovné:

- V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetného stavebného zámeru dôjde k poškodeniu zariadení verejného vodovodu vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu.



Stavebno-konštrukčné riešenie:

Navrhovaný oporný múr lemuje chodník v dĺžke 16,05 m a krajinu št.cesty v dĺžke 4,93 m. V mieste navrhovaného múrika je neudržiavaný rigol s premenlivou hĺbkou. Navrhovaný múr má premenlivú výšku hornej hrany. Múr je založený do nezámrznej hĺbky. V päte má šírku 1,0 – 1,5 m. Na múr je navrhnuté oceľové zábradlie výšky 900 mm.

Pri ukončení chodníka je navrhované schodisko, ako prístup pre užívateľov záhrad.

Plocha šírky 450 mm medzi obrubníkom a oporným múrom bude vysypaná štrkom hrubej frakcie.

Verejné osvetlenie:

V záujmovom území sa v súčasnosti nachádza verejné osvetlenie na samostatných stožiaroch V.O. výšky cca 5 m.

V mieste novej križovatky bude existujúci stožiar V.O. č.P1 zdemontovaný + cca 30 m kábla a nahradený novým špeciálnym stožiarom pre nasvietenie priechodov. Nový stožiar bude napojený z existujúceho kábla osvetlenia. Z tohto stožiara bude prevedené napojenie aj stožiarov P2 – P4 a taktiež existujúci kábel V.O. vedúci zo stožiara existujúceho P5 v spojke č.1.

Všetky štyri nové stožiare V.O. (P1 – P4... výšky 6 m) budú situované vždy pred priechodom v smere jazdy.

Základ pre stožiare bude z monolitického betónu – 0,5 x 0,5 x 1,5 m. Uloženie káblov v chodníku bude do hĺbky 40 cm, vo voľnom teréne do hĺbky 70 cm.

Celková dĺžka montáže káb.vedenia CYKY-J 4x10 mm² 70 m

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:

V záujmovom území je situovaný verejný vodovod DN 400 mm oceľ v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.

V záujmovom území sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti.

Pripomienky k technickému riešeniu stavby:

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

- Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist.zariadení v správe našej spoločnosti.



- V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu a prevádzkou verejného vodovodu dôjde k poškodeniu stavieb predmetného stavebného zámeru, ktoré budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti, nebude si prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejného vodovodu uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie stavieb predmetného stavebného zámeru.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :

1. **Porealizačné vyjadrenie** StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

S vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Dopravné napojenie areálu FNŠP F.D.R. Banská Bystrica na št.cestu II/578“ v k.ú. Banská Bystrica, č.p. 2590/51, 2590/52, 5406/36, 5406/3, 2590/13, 2590/22, 2590/49, 5406/18, 5406/24, 5699/2, 5406/3 **s ú h l a s í m e** za podmienky dodržania vyššie uvedených podmienok.

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania.

Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

Situáciu sme si ponechali pre vlastnú potrebu.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (97)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

f. Šabová
Ing. Anna Šabová
riadiťka Závodu 01

Na vedomie (bez prílohy) :

Zákaznícke centrum Závod 01 Banská Bystrica

