



POZNÁMKY:

- VŠETKY ZÁKLADOVÉ PÁSY MAJÚ SPODNÚ HRANU NA KÓTE -1,150
- A ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA JE NIŽŠIE O 100 mm, NA KÓTE -1,250
- HORNÁ HRANA VŠETKÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSOV JE NA KÓTE -0,150 mm.
- POD ZÁKLADOVÉ PÁSY PREVIESŤ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ HRÚBKY 100 mm.
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV OSADIŤ V MIESTE PRIESTUPOV JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ ZTI CHRÁNIČKY.
- PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ SKUTOČNÉ GEOLOGICKÉ ZLOŽENIE ZÁKLADOVEJ PÔDY.
- PRIZVAŤ STATIKA K PREVZATIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

- ① TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR, HR. 35 mm
- ② OKAPOVÝ CHODNÍK
- ③ DEBNIACA TVÁRNICA DT 25, HR. 250 mm



KAPAR, s.r.o.



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

±0,000=208,897 m.n.m.

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Čizmár Peter	VYPRACOVAL: Ing. Čizmár Peter	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@stonline.sk Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1	ISO 9001
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022	MIESTO STAVBY: Košice	FORMÁT: 2x44	
NÁZOV STAVBY: KOŠICE, ÚKT, RAMPOVÁ 7- REKONŠTRUKCIA BUDOVY U1 A VÝSTAVBA GARÁŽE	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS	DÁTUM: JANUÁR 2023	DIEL: ASR	
NÁZOV OBJEKTU: SO.03 Sušiareň	MIERKA: 1:50	PRÍLOHA ČÍSLO: E 1		
NÁZOV PRÍLOHY: Základy				

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.