

| OZN. | | | PODLAHA | ZN. | STENY | STROP | POZNÁMKY |
|------|-----------|-------|---------|-----|-------------------|-------------------|----------|
| 1.01 | SUŠIARENÍ | 18,42 | BETÓN | P1 | POZINKOVANÝ PLECH | POZINKOVANÝ PLECH | |

6.1

Vonkajšia kondenzačná jednotka

Panasonic PACi U-36PZH3E5

Qv: 4kW

Qch: 3,6kW

ELL: 230V/1,2kW

Umiestnenie: na podstavci (dod. stavby)

6.2



Vnútna nástenná jednotka

Panasonic S-3650PK3E

Qv: 4kW


Qch: 3,6kW

Umiestnenie: SH2500



KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| PROJEKTANT STAVBY: | | PROJEKTANT OBJEKTU: | PROJEKTANT PROFESIE VZT: | Telefón: | +421 51 77 205 63 |  |
| Ing. Miškuřová <i>miškurová</i> | | Ing. Čizmár Peter | Ing. Ondrej Sokol | Email: | kapar@stonline.sk | |
| KApAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk | | | | Ateliér: | Budovateľská 50 080 01 Prešov 1 | |
| STAVEBNÍK: | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 01-10-2022 | |
| MIESTO STAVBY: | Košice | | | FORMÁT: | A4 | |
| NÁZOV STAVBY: | KOŠICE, ÚKT, RAMPOVÁ 7- REKONŠTRUKCIA BUDOVY U1 A VÝSTAVBA GARÁŽE | | | STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: | DSP/DRS | |
| | | | | DÁTUM: | JANUÁR 2023 | |
| | | | | DIEL: | VZT | |
| NÁZOV OBJEKTU: | SO.03 Sušiareň | | | MIERKA: | PRÍLOHA ČÍSLO: | |
| NÁZOV PRÍLOHY: | Pôdorys | | | 1:50 | VZ3 | |