

1560

1535

1450

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

BPZ-FP-800/150-4S

520

610

635

174

240

247

BPZ-DINR24-800
V: 1275, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 1125, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 975, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 825, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 675, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 525, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 375, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 225, H: B2BPZ-DINR24-800
V: 75, H: B2

Rozvádzač:
Poloha:
Stupeň krytia:
Požiarňa klasifikácia:
Dvere:
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery:
Výklenok:
Podstavec:
Vnútorné členenie:
Konštrukcia:
Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)
POD omietkou (3-dielny systém)
IP30
Žiadna
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokridlové
635 x 1560 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)
520 x 1450 (Šírka x Výška)
610 x 1535 x 240 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Žiadny
Jeden rám šírky 520mm.
Uchytenie DIN líšť a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet radov DIN líšť (bez montáže elektromerových vaní) 9 (modulov 216).

H.I.P.
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU
VÝKRES VYPRACOVAL
INVESTOR STAVBY
MIESTO STAVBY
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO

ING. KAPITÁN
ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK
ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK
MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA
BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL
BRATISLAVA
PROJEKT PRE SP

ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY

BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25**- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU**

OBSAH VÝKRESU

ROZVÁDZAČ RS3.1

PROFESIA

ELEKTRO

DÁTUM

11 / 2022

FORMÁT

8 A4

MIERKA

-

HORŇÁK
HOLUBYHO č.59
902 01 PEZINOK

EL 26

Č. VÝKRESU

Č. SADY











