

Pawonków, dnia 18 października 2023 r.

ZP.15/2023

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Przebudowa i remont konstrukcji mostu w Solarni**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania i odpowiedzi:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdziliśmy iż w rejonie wykonywania robót przebiega linia Nn, Linia 15kV oraz 110 kV oraz linia TT. Projekt wykonawczy wskazuje jedynie na kolizję z przewodami teletechnicznymi (TT). Natomiast zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (§ 55 bezp. rob. bud.) przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. W związku z powyższym z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zadania prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający zaplanował już wyłączenie napięcia na liniach elektroenergetycznych? Jeżeli tak to na jaki okres i w jakich terminach? Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej dokumentu potwierdzającego możliwość wyłączenia napięcia dla zabudowy elementów przęsła mostu.

Odp.

Linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia, o których mowa w pytaniu są oznaczone na mapie do celów projektowych. Ich usytuowanie jest poza terenem prac związanych z przebudową i remontem obiektu. Zamawiający nie przewiduje wyłączeń napięcia na czas robót.

Jeżeli wykonawca ze względów technologicznych przewiduje potrzebę dodatkowego zabezpieczenia linii w tym krótkoterminowego wyłączenia napięcia to niezbędne uzgodnienia powinien wykonać we własnym zakresie.

Joanna Wons-Kleta
Wójtka Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/