


VRIS 1 1K II K P4 + KKP






TECHNICKÉ PARAMETRE VRIS 1 1K II K P4 + KKP:

MENOVITÉ NAPÄTIE:	400V
MENOVITÝ PRÚD:	250A
MENOVITÁ FREKVENCIA:	50Hz
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	20kA
STUPEŇ KRYTIA:	IP44/IP2X (pri použití krytov KNP1, 2)
MATERIÁL ROZVÁDZAČA:	tvrdý polyester, RAL 7035
ODOLNOSŤ PROTI HORENIU:	kat. B
UZATVÁRANIE DVERÍ:	v zhode s STN 35 9754
OCHRANNÁ PŘÍPOJNICA:	svorník M8
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:	samočinným odpojením od zdroja

PREVEDENIE:

VRIS2 II P4 IP2X - skriňa vonkajšia rozpojovacia istiacja s tromi vývodkami hore , s energetickým zámkom a plastovým držiakom pre pásku BANDIMEX, pripájacie praporce V svorka vrátane svoriek, prekážkami proti neúmyselnému dotyku

00	02/2022	Ing. Ondrušek		Ing. Ondrušek		Ing. Ondrušek		Prvé vydanie	
REVÍZIA REVISION	DÁTUM DATE	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS	POPIS / POZNÁMKA DESCRIPTION / REMARK	
		VYPRACOVAL PREPARED BY		KONTROLOVAL CHECKED BY		SCHVÁLIL APPROVED BY			
ZÁKAZNÍK				PROJEKTANT ENGINEER 				PROJEKTANT - SUBDODÁVATEL DESIGNER	
NÁZOV PROJEKTU PROJECT TITLE Penzión FLAMM - prístavba technickej časti pivovaru									
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME Rozvádzač VRIS1 rozmerový výkres						PS / SO / SKUPINA PART OF PROJECT		STAV STATUS PSP	
ČÍSLO DOKUMENTU PROJEKTANT - SUB DESIGNER DOC No. 05_DSO_001						REVÍZIA REVISION 00	LIST SHEET 001	MIERKA SCALE -	VEĽKOSŤ SIZE A4
ČÍSLO DOKUMENTU PROJEKTANT ENGINEER DOC No. P0380/21-S-E04-003									
Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti MONDEZ, s.r.o.. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.									