



Legenda:

- × ULOŽENIE POTRUBÍ
- PLYN NAVRHOVANÝ
- 1/2 HRANICA REALIZÁCIE  
1 – NAVRHOVANÝ STAV  
2 – INÝ OBJEKT

POZNÁMKA

- PRED ZAČATÍM VÝKOPU NECHAŤ VYTÝČIŤ INŽINIERSKE SIETE
- VÝKOP STAVEBNEJ RYHY NAVRHOVANÝ RUČNE
- ZVISLÝ ODSUP PLYNOVODU OD EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ V ZMYSLE STN 73 6005 VYKONAŤ NASLEDOVNE:
  - VODOVOD MINIMÁLNE 0,15m
  - KANALIZÁCIA MINIMÁLNE 0,5m
- VÝŠKA KRYTIA PLYNOVODU ULOŽENÉHO V ZEMI BUDE MINIMÁLNE 0,8m
- NAD PLYNOVODOM BUDE ULOŽENÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- NADZEMNÝ PLYNOVOD BUDE UZEMNENÝ PRIPOJENÍM NA EXISTUJÚCI BLESKOZVOD

REV.0

ZMENA	OR. POLE	POPIS ZMENY	VYKONAL	SCHVÁLIL	DÁTUM
	ING. MIROSLAV DIVOK AMEYTOVÁ 11, 974 05 B. BYSTRICA			ČÍSLO ZÁKAZKY: 009/19	
NÁZOV ZÁKAZKY:	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V AREÁLI OZLT B. BYSTRICA			SO, PS: S003	STUPEŇ: PS
NÁZOV VÝKRESU:	S003 VNÚTRO AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU				
DISPOZÍCIA PLYNU AREÁL					
VYPRACOVAL: ING. M.DIVOK	VED. PROJEKTANT: ING. M.DIVOK	DÁTUM: 07/2019	FORMÁT: A 3 /A4 3	MIERKA: 1:200	POR. ČÍSLO: 04
PROJEKTANT: ING. M.DIVOK	HL. INŽ. PROJEKTU:	ARCH. ČÍSLO:	009/19P-403-1/4		