



LEGENDA

	- RP1 - Podružný rozvádzač (CYKY-J 3x35+25)
	- svetidlo LED stropné - (CYKY-J 3x1,5)
	- svetidlo LED nástenné - (CYKY-J 3x1,5)
	- svetidlo LED stropné bodové - (CYKY-J 3x1,5)
	- svetidlo LED stropné IPx4 (CYKY-J 3x1,5)
	- senzor pohybový 360stupňov
	- vypínač č.1 podomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač č.5 podomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač č.6 podomietkový 10A 230V IP20
	- vypínač č.7 podomietkový 10A 230V IP20

X-Y, X\*Y

- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:  
X... prvé číslo označuje č.istiaceho prvku a jeho vývodu Y... druhé číslo označuje poradie el.prístroja na uvedenom vývode

Inštalácia:  
Napojenie elektrickej inštalácie- svetelných obvodov na 1PP bude zrealizované z rozvádzača RP0.  
RP0 - bude plastový rozvádzač s vyhotovením pre nadomietkové osadenie. Osadenie a montáž je nutné zrealizovať podľa návodu od výrobcu.  
Svetelné obvody budú napojené vodičmi CYKY-J 3x1,5 , ktoré budú uložené pevne podomietkovo a ukončené na svorkách istiacich prvkov a prístrojov či zdrojov.  
Svetelné zdroje budú osadené na pevno v strope a na stene . Pri montáži sa riadte pokynmi výrobcu.  
Osvetlenie podľa výberu invsetora.  
Ovládanie svetelných obvodov je navrhnuté cez spínače . Pre napojenie týchto je bude použitý vodič CYKY-O 3x1,5 /2x1,5.  
V a na horľavom materiáli zabezpečte tepelnoizolačné opatrenia pomocou samozhášavých rúrok , prípadne použite vodiče s väčšou požiadavkou na odolnosť voči šíreniu plameňa. Krabice KI , a prístroje inštalujte na tepelnoizolačnej podložke alebo vo vyhotovení do takéhoto prostredia.

Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum: 02/2022
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	Mierka: 1:50
Stavebný objekt:	SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Zakázka: P01-07-2022
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.PP - SVETELNÉ OBVODY	Číslo výkresu: 01