


LEGENDA

- Vodivý spoj
- Drôt AlMgSi 8mm - na streche
- Drôt AlMgSi 8mm - nad omietkou
- Skúšobná svorka nad omietkou
- JP -zachytávacia tyč JP 20

Poznámky:

Bleskozvod bude vyhotovený ako mrežová sústava s desiatimi zberačmi JP20 a Mrežová sústava bude vyhotovená s vodičom AlMgSi 8mm. Na podperách PV-21. Okapy budú prepojené svorkou S0. Zvody budú vyhotovené nadomietkovo .Ukončenie je zrealizované na skúšobnej svorke S0 Ktorá bude osadená na omietke vo výške min 600mm na zemou. Zvod k uzemňovaču bude vedený drôtom FeZn 10mm k zemniču. Každý zvod bude označený číslom a schématickou značkou . Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Práce musia byť vyhotovené podľa STN EN 62 305 – 1 až 5

Názov stavby: STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU		
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum: 02/2022
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	Mierka: 1:75
Stavebný objekt:	SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA	Zakázka: P01-07-2022
Názov výkresu:	PÔDORYS STRECHA - BLESKOZVOD	Číslo výkresu: 10