

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:
SADA Č. 29 ZO DŇA 25. 3. 2024**

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: **Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.**
Sídlo: Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 597 350

KONTAKTNÁ OSOBA: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584

ZÁKAZKA:

„Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba“, ktorá bola uverejnená dňa 13. 11. 2023 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom vydania S 218/2023, číslo oznámenia 00688252-2023 („zákazka“)

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, v znení neskorších predpisov („ZVO“), poskytuje nasledujúce vysvetlenie.

Vysvetlenie č. 1:**Otázka:**

Žiadame VO o opravu mernej jednotky v objekte SO 10 - Areálová kanalizácia pol.č. 52. Vo výkaze výmer je ks a má byť meter bežný. 52 M 271 pc13.2 Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U D300 ks 495,000

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ potvrdzuje, že správny údaj tejto mernej jednotky je "m", t.j. meter bežný. Jedná sa o zjavnú chybu v písaní (preklep), ktorá nemá dopad do spracovania cenovej ponuky uchádzačov a nie je preto nutné upravovať výkaz výmer.

Vysvetlenie č. 2:**Otázka:**

Žiadame VO o vysvetlenie (resp. doplnenie položiek) k časti E5 Slaboprúd pre objekt SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP. Vo VV chýbajú položky:

A, SERVER+Licencie+HDD pre CCTV

B, SERVER+Licencie+HDD pre SKV a dochádzku

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ odkazuje na svoju odpoveď na obdobnú otázku, ktorú poskytol v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov sada č. 8 zo dňa 22. 1. 2024 (viď odpoveď na otázku č. 16). Obstarávateľ teda opakuje, že aktívne prvky ani softvérová výbava nie sú súčasťou PD.

Vysvetlenie č. 3:**Otázka:**

Žiadame VO o vysvetlenie k časti PS04 MaR.

- A) V projekte sa neuvažuje s dispečingom (Pre nemocnice je ale bežný štandard mať graficky vizualizované dáta na pracovnom počítači, aby bol celkový dohľad nad technológiami v budove)
- B) Projekt nedefinuje, čo s meračmi energií. Kde sa budú dáta ukladať, prípadne, či sa budú niekde posilať. Ponuka uvažuje teda iba s meraním aktuálnych spotrieb v čase?
- C) Projekt neobsahuje ďalšie periférie. Budú dodávkou inej technológie (ventily, servopohony, snímače teploty)?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ odkazuje na svoju odpoveď na obdobnú otázku, ktorú poskytol v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov sada č. 8 zo dňa 22. 1. 2024 (viď odpovede na otázky č. 11 a č. 17). Obstarávateľ teda k jednotlivým otázkam opakuje, že:

- A) Špecifikácia dispečingu bola v priebehu verejného obstarávania doplnená do technickej správy časti MaR. Všetky SW náklady sú zahrnuté v konfigurácii - zhotoviteľ má dodať funkčný, bezpečnej prevádzky schopný systém;
- B) Dáta budú ukladané, vizualizované a exportované dispečerským pracoviskom MaR.
- C) MaR zariadenia napája, resp. ovláda, ale samotné pohony prípadne iné periférie sú súčasťou dodávky príslušných profesií (UK, CHL, VZT, ZTI a pod.).

Vysvetlenie č. 4:

Otázka:

Dovoľujeme si upozorniť, že v objekte SO 02 - Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP, časť vzduchotechnika, sme nenašli položku pre validáciu čistých priestorov. Je to predmetom diela?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Obstarávateľ odkazuje na svoju odpoveď na obdobnú otázku, ktorú poskytol v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov sada č. 18 zo dňa 19. 2. 2024 (viď odpoveď na otázku č. 10). Obstarávateľ teda opakuje, že validácia čistých priestorov je predmetom verejného obstarávania a uchádzač ju má oceniť v rámci svojej ponuky. Zhotoviteľ bude zabezpečovať validáciu pre rozsah svojej dodávky, to znamená validáciu všetkých potrebných priestorov, okrem priestorov čistých vstavieb čiastočne dodávaných iným dodávateľom (v RPD časť SO 02_DOSTAVBA NsP, E.11_VSTAVBA ČISTÝCH PRIESTOROV). Pri validácii priestorov čistých vstavieb iným dodávateľom poskytnete zhotoviteľ potrebnú súčinnosť.

Keďže podaním tohto vysvetlenia nedošlo k podstatnej zmene dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
kontaktná osoba pre verejné obstarávanie