

GIR.7021.6.27.2023

Kochanowice, dnia 2023-07-03

**Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Herby**
ul. Lubliniecka 6,
42-284 Herby
Robert Gorzelak
Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby

Pełnomocnik:
mgr inż. arch. Grzegorz Gołębiowski
ul. Bławatków 6
45-920 Opole
adres korespondencyjny:
ul. Namysłowska 22
46-081 Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy w Kochanowicach wyraża zgodę na wykonanie przyłącza do istniejącej gminnej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonej w miejscowości Kochanowice przy ul. Słonecznej działki nr 636/26 oraz 637/26 km 1 Kochanowice.

Roboty związane z wykonaniem przyłączy należy wykonać w rurach ochronnych, bez naruszenia konstrukcji pasa drogowego w obrębie planowanej inwestycji. Przyłącz do sieci wodociągowej należy wykonać metodą przecisku/przewiertu pod drogą.

Przyłącz do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez wpięcie do istniejącej studni ks metodą przecisku/przewiertu pod drogą bądź metodą rozkopową pod warunkiem odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

Informujemy, że przed przystąpieniem do planowanych prac należy wystąpić do Zakładu Ochrony Środowiska HYDROTECH ul. Szkolna 3, Jawornica (numer tel. 34/3530113) – eksploatatora sieci o wydanie warunków technicznych dla planowanych przyłączy do sieci wod/kan. Dodatkowo jeżeli, prace związane z przyłączami do sieci wod/kan są wykonywane przez inną firmę zewnętrzną należy eksploatatora sieci tj. Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH poinformować o terminie wykonywanych prac w celu dokonania sprawdzenia prawidłowości i zgodności z wytycznymi technicznymi wykonywanych przyłączy oraz ich odbioru.

Należy zachować szczególną ostrożność i normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia w przedmiotowym terenie.

Teren po przeprowadzonych robotach należy doprowadzić do stanu zastanego. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić tutejszy Urząd Gminy o zakończonych robotach w pasie drogowym, w celu dokonania ich odbioru.

Za ewentualne zmiany w nawierzchni drogi w okresie 3-ch lat od wykonania robót inwestor ponosi odpowiedzialność finansową.

Powyższe uzgodnienie jest aktualne przez okres 1 roku od daty wydania.

Ponadto informujemy o obowiązku inwestora do wykonania i złożenia do wiadomości w tutejszym Urzędzie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Otrzymują:

1. Grzegorz Gołębiowski
ul. Namysłowska 22, 46-081 Dobrzeń Wielki
2. Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH
Oddział Kochanowice
ul. Szkolna 3, Jawornica, 42-700 Lubliniec
3. a/a