



ROZVODNÁ SÚSTAVA NN (STN EN 61293): 1/PEN AC 230V, 50 Hz, TN–C  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41/2007:  
a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1  
– Zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2  
– Umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3  
b/ ochrana pri poruche: – Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.2  
– Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, čl. 411.3.1

VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000–5–51): viď protokol č. 650/11/2018

LEGENDA

- Exist. káble
- Navrh. kábel CYKY-J 19x1,5
- Navrh. káblové spojky: S1 – SMDE-81141  
S2 – SMDE-81142

D650-00

<div>ISPO</div> <div>spol. s r. o.</div> <div>Inžinierske stavby</div> <div>Slovenská 86, 080 01 Prešov</div> <div>tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</div>	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.P.ONUFER	KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR

OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA	
OKRES: SOBRANCE	KRAJ: KOŠICKÝ
KAT.ÚZEMIE: VYŠNÉ NEMECKÉ	DÁTUM: 11/2018
STAVBA: Vyšné Nemecké OHK PZ, prístavacia plocha pre vrtuľníky (Helipad)	STUPEŇ: DSP, DRS
	Č.ZÁKAZKY: 2937/2018
OBJEKT: PRELOŽKA KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DEMONTÁŽ STOŽIARA CSS	MIERKA:
PRÍLOHA: SCHÉMA PRELOŽKY, ZAPOJENIE SVORKOVNÍC STOŽIAROV	Č. PRÍLOHY: 3
	Č. SÚPRAVY: