

Dot. postępowania przetargowego o nr referencyjnym: RGK.SW.271.4.2023

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego z dn. 13 grudnia 2023 r. dot. „Bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna, przesyłamy poniższe pytania.

1. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie odbycia wizji lokalnej oraz obejrzenia obiektów będących przedmiotem postępowania. Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania.
2. Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie zmiany warunku udziału w postępowaniu w aspekcie minimalnej długości sieci wodociągowej administrowanej przez Wykonawcę, gdzie bieżące zapisy SWZ mówią o min progu 100 km sieci wodociągowej. Proponujemy zmniejszenie tego progu do min. 90 km sieci wodociągowej.

Wykonawca spełni warunek , jeżeli wykaże, że wykonał (bądź wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na administrowaniu i bieżącym utrzymaniu (pełnienie funkcji eksploatatora sieci wodociągowej w zakresie zbieżnym z wymaganiami postawionymi w niniejszej specyfikacji) sieci wodociągowej o łącznej długości min. 100 km. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że pełnił w/w usługę nieprzerwanie przez okres min. 10 miesięcy. Dodatkowo wymaga się aby Wykonawca wykazał, że w w/w okresie nie doszło do zanieczyszczenia (skażenia) wody sieciowej w administrowanej przez Wykonawcę sieci wodociągowej.