TABLICA ROZDZIELCZA PRZEDSZKOLA TRP





Numer obwodu	H1	TRP/O1	TRP/O2	TRP/O4	TRP/G1	TRP/G2	TRP/G3	TRP/W1	TRP/W2	TRP/S1	TRP/XX
Opis	lampka kontrolna	oświetlenie podstawowe + awaryjne	oświetlenie podstawowe + awaryjne	oświetlenie podstawowe + awaryjne	gniazda ogólnego przeznaczenia	gniazda ogólnego przeznaczenia	gniazdo dedykowane: kotłownia	wypust zasilający dedykowany: wentylatory	wypust zasilający dedykowany: wentylatory	wypust zasilający dedykowany: suszarka do rąk	rezerwa
Moc Pi [kW]	-	1	1	1	1,5	1,5	2,0	1,0	1,0	4,0	1,5

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30 mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności (IP2X)

Σ Pi = 15,5kW
k z = 0,58
Pobl = 9,1kW
Iobl = 13,1A

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury zabezpieczającej

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH			
TEMAT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU OBEJMUJĄCA PRZEDSZKOLE I SCHODY ZEWNĘTRZNE ORAZ ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
TYTUŁ: Schemat ideowy zasilania – Tablica rozdzielcza przedszkola (TRP)			
LOKALIZACJA: RZYKI, OŚ. SZCZĘŚNIAKI 1 dz. 806, 807, 808, 809/3 OBR. EWIDENCYJNY RZYKI			
INWESTOR: GMINA ANDRYCHÓW 34–120 ANDRYCHÓW, UL. RYNEK 15			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA: PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Piwowoński upr. nr MAP/0109/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Gurdziel upr. nr MAP/0316/POOE/13 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
STADIUM: PB	DATA: VIII 2021	SKALA: –	NR RYS. E–01