

Poz. číslo	Názov VZT zariadenia	Fabrikát		Počet	Jednotkový el. príkon				El. príkon spolu	Jedn. el. prúd		Istenie	Napája	Vykurovanie a chladenie	Požiadavka na ovládanie	Požiadavka na odvod kondenzátu	Poznámka	
					230V, 50 Hz		400V, 50 Hz											
					1. ot.	2. ot.	1. ot.	2. ot.		Nom.	Štart.							
(-)	(-)	(-)		(ks)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(A)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
ZARIADENIE C. 1 - Chladenie m.č. 1.11 a 1.12																		
1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka	Daikin 2MXM40N9	Cirkulácia	1	1,300				1,300	5,40		16	EL				Elektricky dopojiť jednotku káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
1.02	Vnútorná nástenná jednotka	Daikin FTXP20M9	Cirkulácia	2									EL		Infračervený ovládač	Odvod kondenzátu	Napájaná z vonkajšej jednotky ( zaistiť profesia VZT )	
ZARIADENIE C. 2 - Vetranie sociálneho zázemia																		
2.01a	Potrubný ventilátor	Ruck RS 200L 10	Odvod	1	0,154				0,154	0,70			EL		Ovládanie, časovač, dobeh zaistiť profesia elektro		Elektricky dopojiť ventilátor káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
2.01b	Malý plastový ventilátor	VENTS VNV-1D 80-TR	Odvod	1	0,027				0,03	0,18			EL		Miestne ovládanie (od osvetlenia) - zaistiť profesia elektro		Elektricky dopojiť ventilátor káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
ZARIADENIE Č. 3 - Chladenie skladov																		
3.01a	Vonkajšia kondenzačná jednotka	Digitálna Emerson ZXDE-075E-TFD		1									EL	Chladenie skladu 1.05			Elektricky dopojiť jednotku káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
3.01b	Vnútorná jednotka	Guntner GADC-RX-035-2-3WN-HEA7A-TNNN														Odvod kondenzátu		Napájaná od radiacej jednotky, nepotrebuje samostatný prívod.
3.01.c	Riadiaca jednotka	XLR170											EL					Elektricky dopojiť káblovým prívodom 230V- zaistiť profesia elektro
3.02a	Vonkajšia kondenzačná jednotka	On/off Emerson ZXME-040E-TFD		1									EL	Chladenie skladu 1.06			Elektricky dopojiť jednotku káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
3.02b	Vnútorná jednotka	Guntner GACC-RX-031-1-2WN-HHA7E-UNNN														Odvod kondenzátu		Napájaná od radiacej jednotky, nepotrebuje samostatný prívod.
3.02.c	Riadiaca jednotka	XLR170											EL					Elektricky dopojiť káblovým prívodom 230V- zaistiť profesia elektro
3.03a	Vonkajšia kondenzačná jednotka	on/off Tecumseh SILAJ 4517 Z		1									EL	Chladenie skladu 1.17			Elektricky dopojiť jednotku káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	
3.03b	Vnútorná jednotka	Výparník LU-VE SHS 32E														Odvod kondenzátu		Napájaná od radiacej jednotky, nepotrebuje samostatný prívod.
3.03.c	Riadiaca jednotka	XLR170											EL					Elektricky dopojiť káblovým prívodom 230V- zaistiť profesia elektro
ZARIADENIE Č. 4 - Vetranie úpravovne vody																		
4.01	Axiálny ventilátor	Systemair AW 200E2-C	Odvod	1	0,057				0,057	0,26			EL		Ovládanie 5-stupň.regulátor - dodávka VZT		Elektricky dopojiť ventilátor káblovým prívodom - zaistiť profesia elektro	