

Chovná hala pre kury s voľným výbehom - Dolné Trhovište

Č.POL.	POPIS	J.M	MJ
	Zariadenie č.1 - Chladenie m.č. 1.11 a 1.12		
1.01	Vonkajšia jednotka Daikin 2MXM40N, Qch=4,0 kW, Qv=4,2 kW, 230V	1	ks
1.02	Vnútna nástenná jednotka Daikin FTXP20M9, Qch=2,0 kW, Qv=2,5 kW	2	ks
	Cu potrubie rozmeru 9,5 mm vrátane izolácie	20	bm
	Cu potrubie rozmeru 15,9 mm vrátane izolácie	20	bm
	Komunikačný kábel	25	bm
	Odvod kondenzu DN20-DN40 ku kanalizačným stupačkám (vert.rozvod - profesia ZTI)	10	bm
	Plastová krycia lišta TP 90x65 vrátane tvaroviek	10	bm
	Konzola pod vonkajšiu jednotku na stenu	1	kpl
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	1	kpl
	Montáž klimatizácie	1	kpl

Č.POL.	POPIS	J.M	MJ
	Zariadenie č.2 - Vetranie sociálneho zázemia		
2.01a	Potrubný ventilátor RUCK RS 200L 10, 400m3/h, 5.1kg	1	ks
2.01b	Plastový ventilátor VENTS VNV-1D 80-TR	1	ks
	Rychloupínacia spona VM 200	1	ks
2.02	tlmič hluku Systemair LDC-200/160	1	ks
2.03	Protidážďová žalúzia Systemair IGC-100	1	ks
2.04	Protidážďová žalúzia Systemair IGC-250	1	ks
2.05	Dverová hliníková mriežka Systemair NOVAD-1-525x225-UR1-RALxxx	3	ks
	Tanierový ventil odvodný EFF100 s mont.rámikom	1	ks
	Tanierový ventil odvodný EFF160 s mont.rámikom	3	ks
	Kruhovú oceľovú potrubie SPIRO priemeru 200 / 50 % tvaroviek	3	bm
	Kruhovú oceľovú potrubie SPIRO do priemeru 160 / 50 % tvaroviek	2	bm
	Kruhovú oceľovú potrubie SPIRO do priemeru 125 / 20 % tvaroviek	3	bm
	Kruhovú oceľovú potrubie SPIRO do priemeru 100 / 20 % tvaroviek	2	bm
	Ohybná hadica Aluconnect 100	1	bm
	Ohybná hadica Aluconnect 160	3	bm
	Tepelná izolácia H DUCT 20	1	m2
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	1	kpl
	Montáž	1	kpl
Č.POL.	POPIS	J.M	MJ
	Zariadenie č.3 - Chladenie skladov		
3.01a	Kondenzačná jednotka digitálna Emerson ZXDE-075E-TFD	1	ks
3.01b	Výparník DUAL Guntner GADC-RX-035-2-3WN-HEA7A-TNNN	1	ks
	- el. digitálny termostat XLR170	1	ks
	- príslušenstvo TEV, prehľaditko, Filterdehydrátor	1	ks
3.02a	Kondenzačná jednotka On/off Emerson ZXME-040E-TFD	1	ks
3.02b	Výparník DUAL Guntner GACC-RX-031-1-2WN-HHA7E-UNNN	1	ks
	- el. digitálny termostat XLR170	1	ks
	- príslušenstvo TEV, prehľaditko, Filterdehydrátor	1	ks
3.03a	Kondenzačná jednotka on/off Tecumseh SILAJ 4517 Z	1	ks
3.03b	Výparník LU-VE SHS 32E	1	ks
	- el. digitálny termostat XLR170	1	ks
	- príslušenstvo TEV, prehľaditko, Filterdehydrátor	1	ks
	Cu potrubie 16/10 vrátane izolácie	20	bm
	Cu potrubie 22/12 vrátane izolácie	32	bm
	Komunikačný kábel	52	bm
	Oceľová konzola pod kondenzačnú jednotku	3	kpl
	Doplnenie chladiva R449A	3	kpl
	Montážny, tesniaci, kotviaci materiál	3	kpl
	Montáž	3	kpl

	Zariadenie č.4 - Vetranie úpravovne vody		
4.01	Axiálny nástenný ventilátor SYSTEMAIR AW 200E2-C, 500 m3/h, 53W, 0.26A, 230V/50Hz, 3kg	1	ks
	5 stupňový regulátor SYSTEMAIR REU 1,5	1	ks
4.02	Plastová pretlaková žalúzia Systemair VK-20	1	ks
	Montážny materiál	1	kpl
	Montáž	1	kpl

	Ostatné		
	Doprava	1	kpl
	Komplexné skúšky	1	kpl
	Zaškolenie personálu	1	kpl