


DETAIL NAPOJENIA – PRÍPOJKY POŽIARNA VODA DO OBJEKTU




A – hĺbka uloženia hlavného rozvodného potrubia v mieste napojenia prípojky – pozri : pozdĺžny profil


LEGENDA:

- 1 Prípojková armatúra pre hlavné potrubie požiarneho vodovodu
- 2 Kombinovaný posúvač
- 3 VENTILOVÝ POKLOP + podkladová platňa
- 4 ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA – teleskopická
- 5 BET. PODPORNÝ BLOK

DEIAIL OSADENIA POKLOPU
REZ A–A’




PÔDORYS



- 1 BETÓNOVÝ PRSTENEC POD POKLOP
- 2 ULIČNÝ POKLOP PRÍPOJKOVÝ
- 3 VIEČKO POKLOPU
- 4 ZEMNÁ ZÁKOPOVÁ SÚSTAVA
- 5 CHRANIČKA ZEMNEJ ZÁKOPOVEJ SÚPRAVY


UCHYTENIE VYTYČOVACIEHO VODIČA NA POKLOP

DETAIL A



- STENA VENTILOVÝ POKLOP
- MOSADŽNÉ MATKY M6–2KS
- VODIČOVÉ OČKÁ –2KS
- MOSADZNÁ SKRUTKA M6x45
- MOSADŽNÉ PODLOŽKY M6–2KS
- VYTYČOVACÍ VODIČ AYKY 2x4mm
- KABELOVÉ PREV.

UCHYTENIE VODIČA V POKLOPE



- 1 VENTILOVÝ POKLOP
- 2 UKONČENIE VODIČA V POKLOPE
- 3 1 x ZÁVIT Z VODIČA (REZERVA)
- 4 PODKLAD–TEHLY PRIEČNE DIEROVANÉ ALEBO BETÓNOVÝ PRSTENEC POD POKLOP
- 5 VYTYČOVACÍ VODIČ AYKY 2x4mm
- 6 NEKOVOVÉ POTRUBIE


Počas realizácie stavebných prác treba zabezpečiť dodržiavanie ustanovení vyhlášky č.379/90zb.súbp a sú o bezpečnosti práce a technických zariadení. Dodávateľ stavby je povinný dodržiavať ustanovenie STN 73 0421 o príslušných rozmerových odchýlkách realizovaných konštrukcií voči projektovanému stavu. Na všetky zmeny a odlišnosti na stavbe voči projektu je potrebné upovedomiť projektanta pred ich realizáciou

Tento dokument je majetkom projektanta, nesmie byť , publikovaný, reprodukováný, upravený, alebo napodobňovaný bez súhlasu autora.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JAROSLAV TONHAUSER Reca 728, 92526 Reca	ING. PETER ČASO Dedina 706/31, 02952 Hruštín	ING. PETER ČASO Dedina 706/31, 02952 Hruštín
MIESTO STAVBY	Dolné Trhovište 224, 920 61 Dolné Trhovište, Slovakia	
INVESTOR	FOOD FARM s.r.o., Piešťanská 3, 917 03 Trnava	
STAVBA	Chovná hala pre kury s voľným výbehom	
OBSAH VÝKRESU	VZOROVÉ DETAILS – VODOVOD	

PARÉ

PEČIATKA :



ING. JAROSLAV TONHAUSER
Reca 728, 92526 Reca

HIP :

Alla s.r.o.
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

FORMÁT 3 x A4

DÁTUM 03/ 2023

ÚČEL RP

PROFESIA TZB + VH

MERÍTKO

1 : 50

Č.VÝKRESU

022