

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym wariant I, nr postępowania: SA.270.40.2023.WK,pn. „Przebudowa budynku gospodarczo-administracyjnego przy siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo - świetlicy”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo, jako Zamawiający, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1

Dotyczy drzwi loftowych: Czy szkło ma być bezbarwne czy matowe?

Dotyczy drzwi loftowych: Czy mają być anodowe czarne czy lakierowane czarne?

Dotyczy drzwi loftowych: Czy szpros ma być naklejany na szkło i jakiej szerokości?

Dotyczy drzwi loftowych: Czy skrzydło ma mieć ramę po obwodzie czy ma być całe szklane (na zdjęciu jest z ramą)?

Dotyczy drzwi loftowych: Czy drzwi mają być z zamkiem? Jeśli tak, to jakim?

Dotyczy drzwi loftowych: Proszę o podanie długości pochwytów.

ODPOWIEDŹ:

Szkło 8mm, bezbarwne ESG, ościeżnica aluminiowa z przylgą oraz uszczelką gumową w celu zapewnienia szczelności

Szpros nie ma być naklejany, szerokość 2cm

Skrzydło ma mieć ramę jak na zdjęciu

Drzwi nie mają zamka

Długość pochwytów 80cm

Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wszystkie odpowiedzi dotyczące wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną jej częścią i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu oferty.

