



LEGENDA MIESTNOSTÍ	
ČÍSLO A NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
	m2
1.01 SHOWROOM	40,5
1.02 WC	2,5
1.03 SKLAD	2,5
1.04 CHODBA	42,3
1.05 ZREČÍ SKLAD	34,2
1.06 ZREČÍ SKLAD	23,0
1.07 CHLADENÁ PRÍPRAVOVŇA	32,2
1.08 CHLADENÁ PRÍPRAVOVŇA	41,3
1.09 PRÍPRAVOVŇA	24,0
1.10 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,4
ÚŽITKOVÁ PLOCHA	255,9 m2

VYSVETLIVKY :

- PRÍVODNE, SPATNÉ POTRUBIE UK-OCELOVÉ
- POTRUBIE SYSTÉMU HERZ – V OCHRANNEJ RÚRKE
- POTRUBIE SYSTÉMU HERZ – PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
- RR ROZDELOVACIA STANICA HERZ PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE
- RP ROZDELOVACIA STANICA HERZ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
- 22VK-900/1200 PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO
- DLŽKA TELES
- VÝŠKA TELES
- TYP TELES
- FRT 65.250.3000 PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOROM ISAN
- DLŽKA TELES
- ŠÍRKA TELES
- HLBKA TELES
- TYP TELES
- VEKOLUX UZATVÁRATELNÉ PRIPOJOVACIE ŠRÚBBENIE VEKOLUX S VYPÚŠŤANÍM

POZNÁMKA

- SYSTÉM ÚK PRE DANÚ ČASŤ OBJEKTU SA NAPOJÍ Z EXISTUJÚCEJ KOTOLNE V OBJEKTE TELATNÍK POD STROPOM V TECHNICKEJ MIESTNOSTI
- POTRUBIE K RP JE VEDENÉ V PODLAHE
- ROZDELOVACIE STANICE SA OSADIA V STENÁCH
- PODLAHOVÉ VYKUROVANIE V MIESTNOSTI 1.01 VIĎ VÝKRES č. 402

SPOLČNÝ OBEČNÝ ÚRAD  
Úsek územného rozhodovania  
a stavebného poriadku  
Obecný úrad Východná  
OVB - DOKUMENTÁCIA  
s podmienkami uvedenými  
v rozhodnutí č. 14/131/94/2017  
zo dňa: 14.12.2017  
Vo Východnej dňa: 14.12.2017



ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	FORMÁT	MIERKA
ING. JANA BRIATKOVÁ	ING. JANA BRIATKOVÁ	8xA4	1:50
stavba: SKLADY-SHOWROOM, REKONŠTRUKCIA, Važec p.č.2467/6		CREATHERMISTO	
obsah: PODORYS			
INVESTOR	DÁTUM	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU
PD Važec	10/2017	PpSP	
			401