
















LEGENDA PRÍSTROJOV

	C	svietidlo žiarivkové stropné 2x36W/840, IP54
	H	svietidlo žiarovkové nástenné 60W so senzorom 120[0], IP 54
	Q	vypínač jednopólový do vlhka
	Q	vypínač striedavý typ: 6-Tango-biely
	J	svietidlo halogénový reflektor s pohybovým senzorom 500W, IP54
	K	svietidlo halogénový reflektor 500W, IP54
	X	zásuvka dvojnásobná typ: Tango
	X	zásuvka 230V/16A na povrch, IP 44
	R	elektro rozvádzač
	EPP	ekvipotenciálna prípojnica
	ZS	zásuvková skriňa osadená zásuvkami: 1x16A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/230V, 1x24V, transformátor 230/24V/100VA, prístrojová náplň: 1xIS 50/3, 1xPL7-C20/3, 1xPL7-C40/3, 1xPL7-B16/1, 1xPL7-B10/2, 2xspínač otočný Z-DSA1-01

LEGENDA EL. ROZVODOV

- svetelné obvody sú urobené káblom CYKY J 3x1,5 mm[2]
- zásuvkové obvody sú urobené káblom CYKY J 3x2,5 mm[2]
- prívody k zásuvkovým skriniam sú urobené káblom CYKY J 5x6 mm[2]
- elektroinštalácia v garážach je urobená po povrchu v MARS žlaboch, v ostatných priestoroch pod omietkou

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: ING. ARCH. JÁN MEZEI					
HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. ALICA REŽNÁ	ING. PODHOREC	ING. GAJDOŠ	ING. GAJDOŠ		
					
OBSTARÁVATEĽ : MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBÍNOVA 2, 812 72 BRATISLAVA				AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: KR PZ NITRA, ŽELEZNIČIARSKA 2, AB II. - REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV				DRUH STUPŇA	RP
				ZÁKAZ. ČÍSLO	08 020/009
				DÁTUM	2 / 2009
				MERITKO	
				FORMÁT	1 A4
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 05 GARÁŽ súp.č.1518				DIGIT SÚBOR	
OBSAH VÝKRESU : LEGENDA A POZNÁMKY				PROFESIA : ELEKTRO	VÝKRES : E-1