



Poznámky:  
- Trapezový plech na streche T153-280-840 hr.0,88mm S320GD  
- Plechodoska stropu T85-310-930 hr.1,00mm S320GD  
- 60mm nadbetónávka z C25/30 + sieťovina f10/6-150/150  
- Markiza T85-310-930 hr.1,00mm S320GD.

KOTVENIE STĽPOV SA UVAŽUJE NA ÚROVNI -0,900  
KOTVENIE SCHODISKÁ SA UVAŽUJE NA ÚROVNI -0,200  
KOTVENIE STĽPOV IPE330 V OSI 45 SA UVAŽUJE NA ÚROVNI -0,200

POZNÁMKY:	
TRIEDA ZHOTOVENIA:	EXC2
VÝROBA:	podľa STN EN 1090-2 (73 2601)
ÚPRAVA POVRCHU:	podľa ISO 1302
ÚPR. ZVÁROVÝCH PLÔCH:	podľa EN ISO 9692-1 tab. 1,2,3,4
TRIEDA TOLERANCIE:	podľa EN ISO 13920 B

NÁZOV VÝKRESU: Rezy I		Č. VÝKRESU: G [4]		Dátum: 21.06.2023	
 STAMPA Engineering s. r. o. Ráňzova 432 Prievidza Bystrica 017 01 Slovakia	 Projekcia	STAVBA:	Číslo projektu 080/23		
		AREÁL FIRMY MEDAR	Modeloval Ing. J. Lučivanský		
		SO 01 VÝROBNÝ ADMIN.OBJEKT	Kontroloval Ing. J. Lučivanský		
		INVESTOR	MEDAR s.r.o., Jablonová 850/77, 010		
				MERO: 1:75	
				REV. C: FORNAT: A	