



**POLSKI
ŁAD**



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin

Teresin, dnia 24.01.2024 r.

ZP.042.1.2024

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1605 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający (biorąc pod uwagę zaprojektowane spadki na kanale grawitacyjnym) zezwoli na wykonanie sieci metodą przewiertu sterowanego HDD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału metodą przewiertu sterowanego. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż przy zaprojektowanych spadkach które dla przewiertu są bardzo małe metoda ta obarczona jest dużym ryzykiem utrzymania spadku a co najważniejsze może się okazać że wystąpi ugięcie kanału . Wykonawca musi się liczyć z tym ryzykiem ponieważ po sprawdzeniu kamerą trzeba będzie doprowadzić ułożenie kanału do zgodności z normami. Przewiert sterowany winien być wykonany przewodami z PE HD100 dwuwarstwowymi z zachowaniem średnicy wewnętrznej zbliżonej do śr. wewnętrznej rur PVC. Muszą to być rury PE do kanalizacji sanitarnej , nie dopuszcza się rur wodociagowych.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie warunków odtworzenia nawierzchni. Czy nawierzchnię należy odtworzyć na całej szerokości jezdni czy na szerokości jednego pasa jezdni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odtworzenie nawierzchni - po śladzie wykopu . Szerokość odtworzenia nawierzchni bitumicznej min. 2,5 m jak określono w przedmiarze. Przy niewłaściwym zabezpieczeniu wykopów jeśli uszkodzenie nawierzchni będzie na większej szerokości należy odtworzyć całą szerokość rozebranej nawierzchni.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zezwoli na zamianę rur PVC na rury PE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy zmianie technologii na przewiert sterowany dopuszcza się rury PE o parametrach opisanych w punkcie 1.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że treść zapytań bez ujawniania źródła zapytań wraz z wyjaśnieniami, są udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl/profile/gmina-teresin>.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treści SWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale 11. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert - ust. 2:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oferty w sposób określony w Rozdziale 11, do dnia 29 stycznia 2024 r. do godz. 10:00.

zastępuje się:

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oferty w sposób określony w Rozdziale 11, do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 10:00.

2. W Rozdziale 11. Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert - ust. 10:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 10:15.

zastępuje się:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 10:15.

3. W Rozdziale 9. Termin związania ofertą – ust. 1:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 26 lutego 2024 r.

zastępuje się:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 28 lutego 2024 r.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonana zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl>.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. 46 861 38 15 do 17
NIP 837 16 95 437

WÓJT

Marek Olechowski