


Uwagi:

Zakłada się kanały do instalacji technologicznych o szer. 60cm, 80cm oraz 100cm i głębokości 55cm. Kanały proj. się jako zagłębione w posadzce. Kanały należy wykonać jako żelbetowe, szczelne i zabezpieczone hydroizolacją od zewnątrz. Kanały należy przykryć pokrywami z krat typu wema o klasie obc. odpowiadającej planowanym obciążeniom mogącym wystąpić w stacji. Kotwy do umocowania kątowników przyspawać co 1m, z tym że minimum dwa na jednym odcinku kątownika. Kanały wykonać ze spadkiem 0.5% w kierunku odwodnienia.

WYKONAWCA:				ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR: Gmina Stolno Stolno 112 86-212 Stolno						
NAZWA ZADANIA: Remont Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowlanym w ramach zadania pn. „MODERNIZACJA STACJI UJĘCIA I UZDATNIANIA WODY W JABŁÓWKU, GMINA ŁABISZYN”				TREŚĆ RYSUNKU: Przekrój przez projektowane kanały technologiczny		
Funkcja	Imię i Nazwisko			Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Katarzyna Mews			konstr.-bud.	POM/0191/PWBKb/18	
Faza:	Skala:	Data:		Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PT	1:20	08.2022 r.		budowlana		B/3