

**RRGKB.271.2.2024**

*dotyczy:* postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: – „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary-Chwały**”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Proszę o podanie parametrów klimatyzatorów ściennych (parametry jednostek wewnętrznych oraz parametry i ilość jednostek zewnętrznych)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że minimalna moc klimatyzatorów to 7,1 kW. Jeden zestaw ma obejmować klimatyzator typu split z funkcją ogrzewania pomieszczeń. Jeden zestaw składa się z jednej jednostki zewnętrznej i jednej jednostki wewnętrznej (Zamówienie obejmuje dwa zestawy, czyli dwie jednostki zewnętrzne i dwie wewnętrzne o mocy minimalnej 7,1 kW każda).