



INSTALACJA OŚWIETLENIA  
RZUT PARTERU



SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.  
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

UWAGI:  
- instalacji elektrycznej nie prowadzić na trzonach kominowych

- LEGENDA:
- TABLICA GŁÓWNA
  - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY/ŚWIECZNIKOWY
  - CZUJKA RUCHU
  - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44
  - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44

Legenda opraw oświetleniowych	
A1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP54 (24W)
B1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (32W)
B2	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (24W)
C1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP44 (7W)
D1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (145W)
E1.1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (31W)
ZA1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP65-IP67 (23W)
ZB1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP66 (54W)
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW2H	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 Z WYŚIĘGNIKIEM (2W) Montaż opraw doświetlających urządzenia PPOŻ na wysokości około 3m - za pomocą wysięgnika montowanego do ściany (w zestawie z oprawą)
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 + WSPORNIK MONTOWANY DO ŚCIANY (4W)
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)
EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (9W)



ATELIER ARCHITECTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI  
ZIELONE WZGORZE 1 59-600 BIAŁOGÓRZE, BIURO@AARZ.PL, TEL. 514460382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
IE	IE	PT	1:100	IE02

NAZWA I ADRES ZADANIA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ  
DATA: 22 MARZEC 2023  
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903\_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU  
RZUT OŚWIETLENIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Marek Kierol Nr upr. 261105/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-ryzykującej bto	Marek Kierol
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Malinowski Nr upr. 202089/JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-ryzykującej bto	Andrzej Malinowski

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE