



OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE  
I OZNACZENIA WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH  
RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane. Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

UWAGI:

- instalacji elektrycznej nie prowadzić na trzonach kominowych

LEGENDA:

- KIERUNEK PORUSZANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW NA DRODZE EWAKUACYJNEJ
- JEDNOSTRONNA OPRAWA AWARYJNA PODWIESZANA LED Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"; IP65
- JEDNOSTRONNA OPRAWA PODWIESZANA LED; IP65
- OPRAWA DOŚWIELAJĄCA LED; Z TERMOSTATEM, IP65
- OPRAWA AWARYJNA PODWIESZANA LED
- PRZYCIŚK ROP PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

OPRAWY AWARYJNE			
LP.	OZNACZENIE	TYP OPRAWY	ILOŚĆ [szt.]
1	F	AWARYJNA PODWIESZANA LED	20
2	I	DOŚWIELAJĄCA WYJŚCIE KOŃCOWE	6
3	J	JEDNOSTRONNA OPRAWA LED	7
4	K	Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"	9
Σ [szt.]			42
Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego: - wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej 1 lx - oprawy typu A, - wzdłuż pasa drogi ewakuacyjnej 0,5 lx. Oprawy powinny być wyposażone w moduły awaryjne minimum 2h.			



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI  
ZIELONE WZDÓRZE 1 58-600 BIAŁOGRÓDZIE BIURO@AARZ.PL TEL. 514402382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
IE	IE	PT	1:100	IE04

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 22 MARZEC 2023  
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ  
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903\_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU  
OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Marek Kierot Nr upr. 261105/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-ryzykownej bto	Marek Kierot
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Andrzej Małach Nr upr. 2020499 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-ryzykownej bto	Andrzej Małach

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE