


Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Viď protokol o určení vonkajších vplyvov

| LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | OSVETLENIE [lx] |
| 2.01 | IZBA | 200 |
| 2.02 | KUPELŇA | 200 |
| 2.03 | SPRCHA | 200 |
| 2.04 | WC | 200 |
| 2.05 | CHODBA | 100 |
| 2.06 | BALKÓN | - |
| 2.10 | IZBA | 200 |
| 2.11 | KUPELŇA | 200 |
| 2.12 | SPRCHA | 200 |
| 2.13 | WC | 200 |
| 2.14 | CHODBA | 100 |
| 2.20 | IZBA | 200 |
| 2.21 | KUPELŇA | 200 |
| 2.22 | SPRCHA | 200 |
| 2.23 | WC | 200 |
| 2.24 | CHODBA | 100 |
| 2.25 | BALKÓN | - |

LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ REFLEKTOROVÉ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44
- STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20
- KRÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20
- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- TERMOSTAT (dodávka zariadenia DEVI)
- VOLNÝ VÝVOD (1NPE) V KRABICI KO (vyhrievací el. panel cca 500W)
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU



| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ZMENA | | DÁTUM | | POPIS ZMENY | | PROJEKTANT | |
| | | | | | | ZODP.PROJ. | |
| | | | | | | PODPIS | |
| | | | | | | PODPIS | |
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH | | | | ING.ARCH.PETER.C.ABONYI | | | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | | | | ING. MILAN POKRIVČÁK | | | |
| KONTROLOVAL | | | | ING. ONDREJ MONKA | | | |
| INVESTOR | | | | MANAŽÉR PROJEKTU | | | |
| ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166 | | | | ING. MILAN VARHOL | | | |
| STAVBA | | | | STUPEŇ | | | |
| DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE | | | | DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA | | | |
| | | | | DÁTUM | | ČÍSLO PARE | |
| | | | | 07/2021 | | | |
| | | | | FORMÁT | | | |
| | | | | A 1 | | | |
| STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR | | | | MIERKA | | | |
| SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY | | | | 1 : 50 | | | |
| PROFESIA / PREV. JEDNOTKA | | | | ČÍSLO ZÁKAZKY | | | |
| ELEKTRO | | | | 934/18/50 | | | |
| NÁZOV VÝKRESU | | | | ČÍSLO VÝKRESU | | | |
| PÔDORYS 2.NP - OSVETLENIE | | | | LIST | | | |
| | | | | 5293400-E002E08-0 | | | |
| | | | | 1 / 1 | | | |