

Systém: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Vidi protokol o určení vonkajších vplyvov


OBJEKTOVÉ SKLADBA
STAVEBNÉ OBJEKTY

- SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA
- SO 02 CENTRÁLNA ČASŤ DEDINKY
- SO 03 BYTOVACÍ DOMČEK "A"
- SO 04 BYTOVACÍ DOMČEK "B"
- SO 05 BYTOVACÍ DOMČEK "C"
- SO 06 BYTOVACÍ DOMČEK "G"
- SO 07 HVEZDÁREŇ
- SO 08 SPEVNENÉ PLOCHY, PARKOVISKO A CHODNÍKY
- SO 09 KTU A SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 10 VODOVODNÁ PRIPOJKA
- SO 11 KANALIZAČNÁ PRIPOJKA A ČOV
- SO 12 POŽIARNA NADRŽ
- SO 13 NN PRIPOJKA
- SO 14 VONKAJŠIE OSVETLENIE


LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- MOTOR ČERPADLA
- STŮPACIE VEDENIE
- NAPÁJACIE ROZVODY N STENÁCH POD OMIETKOU
- NAPÁJACIE ROZVODY V ZEMI

ULOŽENIE KÁBLA V ZEMI



ULOŽENIE KÁBLA V CHRÁNIČKE



ZMENA			PROJEKTANT		ZODP.PROJ.
DÁTUM			PODPIS		PODPIS
POPIS ZMENY					
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH			ING.ARCH.PETER.C.ABONYI		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL			ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR			ING. RASTISLAV KUKOVIC - SHR, ORGOVANOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		
STAVBA			MANÁŽER PROJEKTU		
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			ING. MILAN VARHOUL		
STAVBYNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR			STUPŇ		
SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA		
PROFESIA / PREV. JEZNOTKA			DÁTUM		ČÍSLO PARE
ELEKTRO			07/2021		
NÁZOV VÝKRESU			FORMÁT		
PÓDORYS 2.NP			A 1		
			MIERKA		
			1: 100		
			ČÍSLO ZAKAZKY		
			0093/18/50		
			ČÍSLO VÝKRESU		
			5293400-E002E05-0		
			LIST		
			1 / 1		