



- SK1 SKLADBA STROPU NAD 2NP, TYP Č. 1 (NEOVERENÁ):
- BETÓNOVÁ MAZANINA
 - ZÁSYP KLENIEB
 - TEHLOVÁ KLENBA
 - OMIETKA

- SK2 SKLADBA STROPU NAD 2NP, TYP Č. 2 (OVERENÁ SKLADBA):
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PLNEJ PÁLENEJ TEHLY KLADENEJ NA LEŽATO, hr. 60 mm (MALTOVÉ ŠPÁROVANIE)
 - MALTOVÉ LÔŽKO, HR. 40 mm
 - PRIZNANÝ PREKLADANÝ DREVENÝ DOSKOVÝ ZÁKLOP, HR. 2x45 mm (MEDZERY MEDZI HORNÝM RADOM DOSEK VYPLNENÝ MALTOU, HR. 45 mm)
 - PRIZNANÉ DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY

- SK3 SKLADBA STROPU NAD 3NP (OVERENÁ SKLADBA):
- MINERÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA, HR. 0 AŽ 50 mm (MIESTAMI ZOŠLAPANÁ)
 - PRIZNANÝ DREVENÝ DOSKOVÝ ZÁKLOP, HR. 25 mm
 - PRIZNANÉ DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY

- SK4 SKLADBA STRECHY, TYP Č. 1 (OVERENÁ SKLADBA):
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z MEDENEHO PLECHU
 - RIEDKY DOSKOVÝ ZÁKLOP, HR. 25 mm
 - KROKVVY

- SK5 SKLADBA STRECHY, TYP Č. 2 (OVERENÁ SKLADBA):
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z MEDENEHO PLECHU
 - RIEDKY DOSKOVÝ ZÁKLOP, HR. 25 mm
 - KROKVVY S MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU, HR. 80-120 mm (TEP. IZOLÁCIA MIESTAMI KLESNUTÁ A NEROVNOVERNÁ)
 - DREVENÝ OBKLAD

LEGENDA

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE (VÍD VÝKAZ ODSTRANOVANÝCH A NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ)
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE BIOLOGICKY POŠKODENÉ
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE BIOLOGICKY POŠKODENÉ
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE S UVOĽNENÝM SPOJOM

ARCHITEKT	Ing. arch. Tomáš Sobota				
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Tomáš Sobota				
VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Páleníček				
STAVEBNÍK	Horehronské múzeum, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/7, 977 01 Brezno				
MIESTO STAVBY	parc. č. 2966/1, k. ú. Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno				
STAVBA					
REVITALIZÁCIA MEŠTIANSKEHO DOMU Č. 13				DÁTUM	5/2022
				STUPEŇ PD	PD PRE SP A RS
				PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
				ČÍSLO ZÁKAZKY	2021-09-27
				MIERKA	1:50
				FORMÁT	6x4
OBJEKT	SO 01 - MEŠTIANSKY DOM Č. 13			ČÍSLO	
VÝKRES	REZ D-D, POHĽAD JUŽNÝ - EXISTUJÚCI STAV, BÚRACIE PRÁCE			ČÍSLO	
				VÝKRESU	E 1.1-11
				PARÉ	