



LEGENDA:

- ✕ Svetidlo LED 3W núdzové s vlastným zrojom ťh
- ✕ Svetidlo LED 20W IP43 nástenné
- ⚡ SPINAC c.1 IP43
- ⚡ SPINAC c.6 IP43
- ⚡ Zasuvka 230V/16A p.o. IP 43
- Krabica svorkovacia na povrch IP54
- Rozvodnica pre optické kabeľáží

Napätová sústava 3+PE+N,400/230V, 50 Hz AC, TN-S
Napätová sústava 2, DC, 24V, SELV
Ochrana pred NDN počas prevádzky
Základná izolovaním, zabranou a krytmi
Doplnková prúdovým chráničom
Ochrana pred NDN pri poruche
Samocinnym odpojením napajania
Malým napätím SELV

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPU
301	CHODBA SO SCHODISKOM	2,4 m ²	PVC	MVC OMIETKA	DREVENÝ OKLAD
302	PRIESTOR PÔJDU	6,9 m ²	PVC	MVC OMIETKA, DOSKY DTD	DREVENÝ OKLAD
303	PRIESTOR PÔJDU	11,4 m ²	PVC	MVC OMIETKA, DOSKY DTD	DREVENÝ OKLAD
304	PRIESTOR PÔJDU	37,8 m ²	PVC	MVC OMIETKA, DOSKY DTD	DREVENÝ DOSKOVÝ ZÁKLOP
305	PRIESTOR PÔJDU	87,1 m ²	PVC	MVC OMIETKA, DOSKY DTD	DREVENÝ DOSKOVÝ ZÁKLOP
306	PÔJD	-	BETÓNOVÁ MAZANINA RESP. PLNÁ PÁLENÁ TEHLA	-	-

POZNÁMKA

- PRED ZAČATÍM PRÁČ IDENTIFIKOVAŤ NEFUNKČNÉ KÁBLE SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV V PODKROVÍ
- PRED ZAČATÍM PRÁČ DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCE ROZVODY SILNOPRÚDU A OSVETLENIA
- PRED ZAČATÍM PRÁČ DEMONTOVAŤ EXISTUJÚCE FUNKČNÉ ROZVODY SLABOPRÚDU (OPTICKÝ A ŠTRUKTUROVANÚ KABELÁŽÍ), ALE BEZ ODPOJENIA KABELÁŽÍ POČAS PRÁČ MUSÍ OSTAŤ FUNKČNÁ. ROZVODNICU OPTICKEJ PRÍPOJKY POČAS PRÁČ PRÍPOJIŤ NA PROVIZÓRNE Z ROZVODOV ELEKTROINŠTALÁCIE. PO SKONČENÍ PRÁČ BUDÚ ROZVODY ULOŽENÉ V ZATEPLENÍ POD PODLAHOU. KÁBLE ULOŽIŤ DO TRUBIEK FXP25.
- PO UKONČENÍ PRÁČ ROZVODY OSVETLENIA A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY V PRIESTORE POJDU UVIESŤ DO POVOEDNOHO STAVU PODLA PRÍLOŽENEJ DOKUMENTÁCIE.
- DO ROZVODNICE RZ DOPLNIŤ PRE TIETO ROZVODY PRÚDOVÉ CHRÁNIČE S NADPRÚDOVOU OCHRANOU
- ROZVODY SILNOPRÚDU ULOŽIŤ DO TRUBIEK FXP20 NA PRÍCHÝTKY CL20
- VŠETKY ZAMONTOVANÉ SVETIHLÁ, VYPÍNAČE, SVORKOVACIE KRABICE, TRUBKY A PRÍCHÝTKY V PREVEDENÍ NA MONTÁŽ NA HORČAVÝ PODKLAD

ARCHITEKT	Ing.arch. Tomáš Sobota	s.p.o.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Igor Príbeľský		
VYPRACOVAL	Ing. Igor Príbeľský	Komenského 479/11, Ban. Bystrica	
STAVEBNÍK	Horehronské múzeum, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/7, 977 01 Brezno	DÁTUM	5/2022
MIESTO STAVBY	parc. č. 2966/1, k. ú. Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno	STUPEŇ PD	DRS
OBNOVA MEŠTIANSKEHO DOMU Č. 13		PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2021-09-27
OBJEKT	SO 01 - MEŠTIANSKY DOM Č. 13	MIERKA	1: 50
VÝKRES	PÔDORYS PODKROVIA A KROVU - ÚPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE	ČÍSLO	E1
		VÝKRESU	PARÉ
		FORMÁT	6x44
		ČÍSLO	
		PARÉ	