

emPulse, s.r.o.
Mgr. Martin Poláček
Revolučná 10
010 01 Žilina

Trenčín, 5. januára 2017

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ - stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a k existencii inžinierskych sietí.

Vážený pán Poláček,

predložená projektová dokumentácia **„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“** pre územné rozhodnutie a k existencii inžinierskych sietí bez požiadavky na odber elektrickej energie.

S predkladanou projektovou dokumentáciou **„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“** a s vydaním územného rozhodnutia

„S Ú H L A S Í M E“,

za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. **Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou.** Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever, (vytýčenie zabezpečuje p. Capák č. tel. 032 6533365, jan.capak@zsdis.sk).

1/2

Západoslovenská distribučná, a. s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zse.sk


Ladislav Smreček, SEZ Sever Trenčín, zn. CD 93054/2016, tel.: +421-(0)032/653 3333, fax: +421-(0)032/7442965, ladislav.smrecek@zsdis.sk

2. **Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.**
3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.), o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
4. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).
5. Pri križovaní a súbahu s podzemnými káblovými VN vedeniami v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. a s predmetnou stavbou bude dodržaná norma STN 736005.
6. V zmysle Zákona o energetike č.251/2012 Z. z., žiadame plne rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových prácach.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia.

S pozdravom

za spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.



Ing. Emil Baxa
vedúci SEZ Sever

Ľadislav Smreček
špecialista SEZ Sever