


## POHLAD JUŽNÝ




## POHLAD ZÁPADNÝ




## POZNÁMKY

- SPÁJANIE VEDENÍ
  - SK - KRÍŽOVÁ SVORKA
  - SS - SPOJOVACIA SVORKA
  - 2xSS
  - SK + 8x SS
  - 6xSS
- VŠETKY KOVOVÉ KONŠTRUKČNÉ ČASTI STRECHY, AKO ATIKA, ZLABY... KTORÉ SÚ BLÍZKE AKO JE BEZPEČNÁ VZDIELENOSŤ SA PRIPOJA K ZBERNEJ SÚSTAVE
- KOEFICIENT ÚČINNOSTI OCHRANY: 0,87
  OBJEKT JE ZARADENÝ DO TRIEDY OCHRANY č. III
  PARAMETRE BLESKOVÉHO PRÚDU PRE TR. OCHANY č.III:
  DOBA POLOTYLU: 350 ms, VRCHOLOVÁ HODNOTA PRÚDU: 100kA, NÁBOJ: 50C
- POŽIADAVKY NA INŠTALOVANIE PREPEŤOVÝCH OCHRÁN:
  DIMENZOVAŤ PREPEŤOVÉ OCHRANY PRE OBJEKT LPS TRIEDY III
  INŠTALOVAŤ ZVÝŠENÚ 3X KOORDINOVANÚ OCHRANU NA VNÚTORNÝCH SILOVÝCH VEDENIACH

| | |
|---|---|
| ZBO 0A | ZÓNA BLESKOVEJ OCHRANY 0A - NECHRÁNENÝ PRIESTOR |
| ZBO 0B | ZÓNA BLESKOVEJ OCHRANY 0B - CHRÁNENÝ VONK PRIESTOR ZACHYTÁVACÍMZAR |
| ZBO 1 | ZÓNA BLESKOVEJ OCHRANY 1 - VNÚTORNÝ PRIES. ZA VON.MÚRMI A POD STRECH. |
| ZBO 2 | ZÓNA BLESKOVEJ OCHRANY 2 - VNÚTORNÝ PRIES. MEDZI PRI VNÚTORNÝCH STENÁCH |
| ZBO 3 | ZÓNA BLESKOVEJ OCHRANY 3 - PRIEST. VO VNÚTRI KOVOVÝCH SKRÍŇ EL.ZARADENÍ |

## LEGENDA

Bleskozvod je realizovaný vodičom AlMgSi 8 mm po meracie svorky.
Od meracích svoriek po uzemnenie je vedenie realizované vodičom FeZn10 mm.
Bleskozvoc bol navrhnutý, ako povrchový s oddialením zvodov od komínov.

- ZT 1 — Zberacia tyč JP 15 (1,5m)
- SZ 1 — Inštalačná krabica pre umiestnenie meracej svorky
- Svorka SS - spojovacia svorka
- Svorka SK - krížová svorka
- Svorka SO - odkvapová svorka
- Svorka SR03 (30x4mm + 10mm)
- Ochranný uholník

- PLATIA VŽDY VÝKRESY S NAJNOVŠÍMI REVÍZIAMI
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH DOKUMENTÁCIE NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE
- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AKO STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA

| ARCH.RIEŠENIE: | VYPRACOVAL: | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: |
|---|---|---|
| Rendeková V. | Ing. Tomáš Čopjan | Ing. Daniel Urbanovič |

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydinová farma Čaklov
SO1 - Hala č. 16 na výkrm brojlerov

MIESTO: Čaklov

INVESTOR: Domásko s.r.o., Lieskovec

č.zákazky: 2022029-1


Proreel s.r.o.
Osloboditeľov 297/43
976 67 Závadka nad Hronom
mobil : 0905 943 284
mail : t.copjan@gmail.com


| DIELČIA ČASŤ: | OBSAH VÝKRESU: | MIERKA: | 1:300 | Č.VÝKRESU |
|---|---|---|---|---|
| E13 - ELEKTROINŠTALÁCIA | BLESKOZVOD A UZEMNENIE | STUPEŇ: | P.S.P. | EL.-01 |
| | | FORMÁT: | 4A4 | |
| | | DÁTUM: | 03/2022 | |