



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany poż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalację co należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.

LEGENDA:

- 60 SYSTEM WYWIEWNY
- 60 SYSTEM NAWIEWNY
- 60 SYSTEM WYWIEW SANITARIATÓW
- 60 SYSTEM NAWIEWU DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
- 60 SYSTEM WYWIEWU Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
- 400 Tłumik akustyczny
- 125 Filtr klasy M4
- 125 Nagrzewnica elektryczna
- 250 m³/h 200 Anemostat wywiewny okrągły
- 140 m³/h 200 Kłapa zwrotna
- 125 Wentylator dachowy nawiewny z podstawą tłumiącą
- 80 m³/h 150 Zawór talerzowy
- 120 m³/h 252 x 252 Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu: XII	Faza projektu: Projekt techniczny - branża sanitarna	Numer projektu: 166/2023	
Nazwa zadania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurówie.		Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Mysłaków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71	
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: 240903_2 Niegowa Obręb ewid.: 0012 Mzurów Działka nr ewid. 316/1		Investor: GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Skala: 1 : 100 Data: 01.2024
Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacji wentylacji mechanicznej		Numer rysunku: PT_IS_09	Numer strony: