

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalację co należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równolegle z projektami pozostałych branż.



LEGENDA:

- Proj. instalacja klimatyzacji faza ciepła/gazowa
- Klimatyzator kasetonowy jednostka wewnętrzna
- Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna
- Proj. instalacja odprowadzenia skroplin - C-PVC
- Pompa skroplin
- Zasyfonowany odpływ skroplin do kanalizacji

Funkcja i specjalność		Imię i nazwisko		Numer uprawnień		Podpis	
Projektant branża sanitarna		mgr inż. Paweł Chorabik		SLK/8432/PWBS/19			
Sprawdzający branża sanitarna		mgr inż. Sławomir Łapeta		SLK/2642/POOS/09			
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu: XII				Faza projektu: Projekt techniczny - branża sanitarna		Numer projektu: 166/2023	
Nazwa zadania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurowie.				Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 604-476-586 tel. +48 34-315-75-71			
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: 240903_2 Niegowa Obręb ewid.: 0012 Mzurów Działka nr ewid. 316/1				Investor: GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		Skala: 1 : 100 Data: 01.2024	
Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacji klimatyzacji				Numer rysunku: PT_IS_12		Numer strony:	