



- UWAGA!:**
1. Wszystkie wymiary, powierzchnie oraz ilości do zamówienia należy każdorazowo sprawdzić i wprowadzić konieczne zmiany lub skontaktować się z projektantem.
 2. Instalację wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN16 Nad rurociągiem na wysokości 0,3m układać metalizowaną taśmę lokalizacyjną o szerokości min. 30 cm, nad rurociągiem układać drut lokalizacyjny DY 1,5mm²
 3. Sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC -U z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej SN 8 SDR34
 4. Instalacje gazowe wykonać z rur PE 100 SDR 17 PN10
 5. Włazy studienne oraz skrzynki zasuw wykonać dla klasy nośności D400.
 6. Na terenie objętym inwestycją możliwe jest zastanie niezainwentaryzowanych kabli i rurociągów.
 7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI zgodnie z art. 3. pkt. 20 Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami, par.12, rozdział 1, mieszczący się w obszarze strefy kontrolowanej przyłącza tj. w odl. 1,0m względem osi przewodu

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień		Podpis
Projektant instalacji sanitarnych	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWB/S/19		
Sprawdzający instalacji sanitarnych	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09		
Opracowanie	mgr inż. arch. Wiktoria Zenderowska			
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:	
Obiekt kategorii budowlanej: XII		Projekt zagospodarowania terenu	166/2023	
Przedmiot opracowania:		Autor:		
Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurowie.		BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71		
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0012 Mzurów jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działka nr ewid: 316/1				
Inwestor:		Skala:	Data:	
GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		1:100:500	11.2023	
Nazwa rysunku:		Numer rysunku:	Numer strony:	
Profil przyłącza kanalizacyjnego		PZT_03		