



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalację co należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.

Wykaz standardu wykonania podejść pod odbiorniki

rodzaj zaworu czerpalnego	dn podejścia
zawór czerpalny bez perlatora	15
zawór czerpalny bez perlatora	20
zawór czerpalny bez perlatora	25
zawór czerpalny z perlatoem	10
zawór czerpalny z perlatoem	15
głowica natrysku	15
płuczka ciśnieniowa	15
płuczka ciśnieniowa dn	20
płuczka ciśnieniowa	25
zawór splukujący do pisuarów	15
zmywarka do naczyń (domowa)	15
pralka automatyczna (domowa)	15
baterie czerpalne dla natrysków	15
dla wanien	15
dla zlewozmywaków	15
dla umywalk	15
dla wanien do siedzenia	15
bateria czerpalna z mieszalnikiem	20
płuczka zbiornikowa	15
warnik elektryczny	15

LEGENDA:

- instalacja cyrkulacji cwu
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- punkt czerpalny – natrysk
- punkt czerpalny – wlewka umywalkowa
- punkt czerpalny – wlewka ogrodowa z kurkiem

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu: XII	Faza projektu: Projekt techniczny - branża sanitarna	Numer projektu: 166/2023	
Nazwa zadania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurowie.		Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b> ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71	
Adres inwestycji: Jednostka ewid.: 240903_2 Niegowa Obręb ewid.: 0012 Mzurów Działka nr ewid. 316/1		Investor: GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Skala: 1 : 100 Data: 01.2024
Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacji wodociągowa		Numer rysunku: PT_IS_06	Numer strony: