

















Označ. miest.	Názov miestn.	Plocha (m2)
3.01	Schodisko	3,70
3.02	Technický priestor	2,90
3.03	Vitráž	29,75
3.04a	Výstavný priestor	47,50
3.04b	Výstavný priestor	26,75
3.05	Vitráž	14,90
3.06	Kancelária	16,70
3.07	Depozitár	33,20
SPOLU (bez *)		175,40 m2

LEGENDA :

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ, IP44 |
|  | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RADENIE 1 |
|  | SPÍNAČ SÉRIOVÝ RADENIE 5 |
|  | PREPÍNAČ STRIEDAVÝ RADENIE 6 |
|  | ZÁSUVKA 230V/16A |
|  | ZÁSUVKA 230V/16A DVOJNÁSOBNÁ |
|  | ROZVÁDZAČ NN |
|  | SVIETIDLO REFLEKTOROVÉ |
|  | SVIETIDLO NÁSTENNÉ |
|  | SVIETIDLO |
|  | SVIETIDLO ŽIARIKOVÉ 1x35(49)W |
|  | SVIETIDLO NÚDZOVÉ 8W/1H0D |
| A | OMS TORNADO 1x35W, IP65 |
| B1 | OMS CLASSIC 1x35W, IP20 |
| B2 | OMS CLASSIC 2x35W, IP20 |
| C | ZIPAR TRACK LED, 32W, 3500lm, 24/40° |
| D | ZIPAR TRACK LED, 11W, 1100lm, 8° |
| E | AMI STBKO FLC 2x18W, IP20 |
| F | IDEAL LUX002491 LUMINA AP1 75W |
| N | AMI LUCIA P 8W/1h0d, AUTOTEST |
|  | SVETELNÉ OBVODY N2XH-J 1,5mm |
|  | ZÁSUVKOVÉ OBVODY N2XH-J 3x2,5 |
|  | 3f OBVODY N2XH-J 5x |
|  | DÁTOVÉ OBVODY n x FTP 4x2xAWG CAT 6 |

NAP.SÚSTAVA: 3+PE+N, AC, 50HZ, 230/400V, TN-C-S
II.napäťové pásmo pre str.napätie v zmysle STN 33 0110
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUČE:
POD?A STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA
A.1 – OCHRANA IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASŤÍ
A.2 – OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ, ALEBO PRI PORUČE
411.3.2 – OCHRANA SAMOCHŤNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
413.2 – OCHRANA POUŽITÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II.

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

AUTOR:	ING. ARCH. TOMÁŠ DEHELÁN, autorizovaný architekt SKA		
HIL_PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. ARCH. DEHELÁN		ING. HORŇÁK	
INVESTOR:	Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec		
NÁZOV :	Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho		
MIESTO :	Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF 537/1 (Kúria)		
STAV.OBJ.: SO 03 - Interiér	Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec		
ČASŤ :	ELEKTROINŠTALÁCIA 3.NP		

<p>H-PROJEKT, s.r.o. HOLUBYHO č.59 902 01 PEZINOK</p>	
<p>ZÁK. ČÍSLO</p>	<p>P.Č.:</p>
<p>DÁTUM</p>	<p>02 / 2018</p>
<p>STUPEN</p>	<p>S.P.</p>
<p>FORMÁT</p>	<p>6 A4</p>
<p>MIERKA</p>	<p>1 : 50</p>
<p>v.Č.:</p>	
<p>EL02</p>	