

## VŠ Ø1000mm

SPOJKA ISO D63/50, 6310

VÝTOK.KOHÚT D32

SPÄTNÝ VENTIL D32

GULOVÝ VENTIL S ODVODNENÍM DN32

VODOMER 6,0m3 / PN16 / D32


NÁSTAVEC K VODOMERU

GULOVÝ VENTIL DN32

SPOJKA ISO D63/50, 6310

AUTOMATICKÝ PRIVZDUŠŇOVACÍ

A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL



## LEGENDA :

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA, PE100+,SDR11, 63x5,8, MIN. SPÁD 0,3%, MIN. 1,0 m POD U.T.

SO 01 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

## VÝKAZ MATERIÁLU

VÝTOK.KOHÚT D32	SPÄTNÝ VENTIL DN32	GULOVÝ VENTIL S ODVODNENÍM DN32	VODOMER 6,0m3 / PN16 / D32	NÁSTAVEC K VODOMERU	GULOVÝ VENTIL DN32	SPOJKA ISO D63/50,6310	POSÚVAČ napr.2630 D63	ZEM.SÚPR. TELESKOP. 9601	PODKLAD. DOSKA 3481	ULIČ. VIEČKO 1650	SPOJKA ISO REDUKOVANÁ D63-50	UZÁVEROVÝ PÁS napr. HAKU č.5310-D110/2"+ MEDZERNÍK 8401
ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1	12/2018	Dopracovanie SO 02, SO 03	Ing. Marek Vida
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. VYPRACOVAL: Ing. Marek Vida	<b>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</b>  105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona  Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520   DIČ 1122540903  STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie Č.PARE: DIEL: ARCHIVNÉ Č.: PD18009 MIERKA: DÁTUM: 12/2018 Č. VÝKRESU: <b>04</b>
		MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	
		INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
		NÁZOV STAVBY: <b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</b>	
		STAVEBNÝ SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA OBJEKT: SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA NÁZOV VÝKRESU: KLADAČSKÝ VÝKRES VODOVODNEJ PRÍPOJKY	
SEVERKA:			