


PRIEČNY REZ ULOŽENÍM POTRUBIA

M 1:25
HDPE D63, PN16



LEGENDA :

- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA, HDPE, PN16, 63x5,8, MIN. 1,0 m POD U.T.
- VŠ VODOMERNÁ ŠACHTA DN1000
- SO 01 CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

POZNÁMKA :

- OBSYP PIESKOM NAD POTRUBÍM NEHUTNIŤ DO VÝŠKY 300 mm
- PRI NESÚDRŽNÝCH A SYPKÝCH ZEMINÁCH ZABEZPEČIŤ STENY VÝKOPU PAŽENÍM RESP. SVAHOVANÍM
- PRI SKLADOVANÍ, MANIPULÁCII, MONTÁŽI, ZHUTŇOVANÍ A SKÚŠKE VODOTESNOSTI DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCU!
- SKÚŠKU VODOTESNOSTI PREVÁDZAŤ PODĽA STN 73 6716
- DODRŽAŤ POŽIADAVKY STN 73 6005 PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA
- PRED ZAČATÍM PRÁČ PREVERIŤ HĽBKU VEREJNÉHO VODOVODU A KANALIZÁCIE
- PRED VYHOTOVENÍM PD NEBOL VYKONANÝ INŽIERSKO - GEOLOGICKÝ PRIESKUM A GEODETICKÉ ZAMERANIE POZEMKU A STAVBY, PRETO BOLI HODNOTY NADMORSKEJ VÝŠKY PREVZATÉ Z NORMY STN 73 0540
- V ĎALŠOM STUPNI PD JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ INŽINIERSKO - GEOLOGICKÝ PRIESKUM A UPRESNIŤ BODY NAPOJENIA IS
- POTRUBIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY OSADIŤ V HĽBKE MIN. 1,0M POD ÚROVŇOU UT
- PRI PRESTUPE POTRUBIA ZÁKLADOVOU KONŠTRUKCIOU ALEBO SUTERÉNNYM MURIVOM OPATRIŤ POTRUBIE OCEĽOVOU CHRÁNIČKOU
- DO HĽBKY VÝKOPU JE ZARÁTANÁ AJ HRÚBKA ŠTRKOVÉHO LOŽKA 100 mm
- SPÁD VODOVODNEJ PRÍPOJKY AKTUALIZOVAŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU TERÉNU A PRISPOBIŤ HĽBKE EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETI D110

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1	12/2018	Dopracovanie SO 02, SO 03	Ing. Marek Vida
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.		Ing. Jiří Tencar, Ph.D.; 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903
	VYPRACOVAL: Ing. Marek Vida		
	MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1		
	INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR		
	NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná		
SEVERKA:	STAVEBNÝ SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA OBJEKT: SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie Č.PARE: DIEL: ARCHIVNÉ Č.: PD18009 MIERKA: DÁTUM: 12/2018 Č. VÝKRESU: 03
	NÁZOV VÝKRESU: POZDĽŽNY PROFIL VODOVODNEJ PRÍPOJKY		