



TYP ULOŽENÍ POTRUBÍ

KRYTÍ PLYNOVODNÍ TRUBKY - OSTATNÍ - 80 cm




TYP ULOŽENÍ POTRUBÍ

KRYTÍ PLYNOVODNÍ TRUBKY VE VOZOVCE - 120 cm



Souběh a křížení dle ČSN 736005



PLYNOINSTALACE RD PROVEDENA DLE TPG 704.01
DLE TPG G 704.01 Čl. 9.4 NENÍ TŘEBA PRO SPOTŘEBÍČE TYPU "C" ŘEŠIT DODATEČNÉ VĚTRÁNÍ PROSTORU KOTELNY

Dokumentace pro stavební povolení

Úroveň podlahy 1. NP = +0,00 m

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	ICO : 649 55 028 DÍČ : CZ-650230612
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK			Byksova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2			
OBJEKT	SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JIDELNY			
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			DSP
PROFESE	D.1.4.4. PLYNOINSTALACE			Stupeň
NAZEV	ULOŽENÍ POTRUBÍ Pe V ZEMI			Formát
				Datum
				12/2023
				Arch.číslo
				24 - 2402 - 4 / 08