



ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE PK-1 PŘES STŘECHU

( DOPORUČENÁ VARIANTA )



ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE PK-2 PŘES STŘECHU

( DOPORUČENÁ VARIANTA )



PLYNOINSTALACE RD PROVEDENA DLE TPG 704.01  
DLE TPG G 704.01 čl. 9.4 NENÍ TŘEBA PRO SPOTŘEBÍČE TYPU "C" ŘEŠIT DODATEČNÉ VĚTRÁNÍ PROSTORU KOTELNY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = +-0,00 m

M 1 :-

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK			Bytkova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2			
OBJEKT	SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY			
ČÁST	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
PROFESE	D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ			
NAZEV	KOUŘOVODY PK1 + PK2			24 - 2402 - 2 / 11