



LEGENDA:			
	Lineárne svetidlo 120cm, 36W, 5100lm, 4000K, IP65		Priemyselný spínač nástenný 3P+N, 20A, 415V, IP65
	Reflektor LED, 50W, 4400lm, 4000K, IP65		Rozvodnica na omietku, 72 modulov, 4 rady, IP65
	Káblový žľab, výška 50 mm, šírka 62 mm		Zásuvková rozvodnica, 1x32A, 1x16A, 2x230V, IP54
	Káblový rebrik, výška 45 mm, šírka 200 mm		Uzemnenie/pospájanie
	Tlačidlo s prepínacím kontaktom č. 1/0, na povrch, 250V, 6A, IP55		Elektrický vývod

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

- 3/N/PE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
- ZÁKLADNÁ OCHRANA (čl.411.2):
- A1 – základná izolácia živých častí
  - A2 – zábrany alebo kryty
- OCHRANA PRI PORUČE (čl.411.3):
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (čl. 411.3.1)
  - samočinné odpojenie napájania v systéme TN (čl. 411.3.2)
  - doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl. 411.3.3)
- Malé napätie SELV a PELV (čl. 414)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA (čl. 415)
- prúdové chrániče (RCD) (čl.415.1)
  - doplnkové ochranné pospájanie (čl.415.2)

Určenie vonkajších vplyvov a prostredia podľa STN 33 2000-5-51 je súčasťou PD v samostatnom protokole.



Zhotoviteľ PD:		<b>Baherník-M.B.E.s.r.o.</b> IČO:51842009, IČ-DPH:SK2120801166 Dostojského 4684/75; 058 01 Poprad tel: 0908 512 443 mail: info@bahernikmbe.sk	
Investor:		Zuzana Jurová Malcov 113, Malcov, okr. Bardejov, 086 06	
Názov stavby:		ZIMOVISKO PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK	
Stupeň PD:		DUR, DSP	
Názov výkresu:		Pódorys 1.NP	
Profesia:		Elektroinštalácia	
Arch. číslo: 22-068		Stavebný objekt: SO1.01	
Dátum: 05/2022		Číslo výkresu: 2001	
Revízia: 000		Formát: 420x630	
Časť: E01.3-EL		Mierka: 1:100	