

Andrychów, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.10.2024

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i nożnej przy ZSS w Roczynach/boisko przyszkolne”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Norma obowiązująca dla sztucznych traw jest norma EN 15330-1:2013. Trawy krótkie są badane na zgodność z w/w normą, czego efektem są raporty z badań. Aprobaty ITB były wydawane do 2004 roku i obecnie nie ma możliwości, aby uzyskać taki dokument. W celu potwierdzenia, że nawierzchnia spełnia wymagania normy wymaga się przedłożenia raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013. Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienie raportu z badań laboratoryjnych na zgodność z normą EN 15330-1:2013 zamiast aprobaty technicznej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedstawienie raportu z badań laboratoryjnych na zgodność z normą EN 15330-1:2013 zamiast aprobaty technicznej.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby trawa syntetyczna posiadała ważny atest higieniczny oraz autoryzację producenta na projektowane rozwiązanie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52