



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	11650/2020-050	Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	04.04.2024

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ľ. Štúra 861/5, 960 01 Zvolen
Predmet zákazky: Obnova Krajskej knižnice Ľ. Štúra 2, nákup interiérového vybavenia 2 – Výzva č. 46
Vyhlásené: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 28.03.2024 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Dodanie nábytku“

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 03.04.2024 doručená elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na základe predmetnej žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 03.04.2024 o 11:12 hod:**

Otázka:

1. verejný obstarávateľ požaduje hr. políc 18 mm, pri šírke cca 1000 mm je táto hrúbka nepostačujúca a to z dôvodu, že pri jej zaťažení sa môže stať, že policia sa prehne. Preto navrhujeme upraviť hr. políc na 25 mm.
2. pri veľkých výškach regálov a ich malých hĺbok navrhujeme verejnému obstarávateľovi tieto regále kotviť do steny.
Bude akceptovať verejný obstarávateľ takéto riešenie ?

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ uvádza, že hrúbka políc 18 mm bola konzultovaná a odsúhlasená návrhárom – dizajnérom interiérového zariadenia a stolármi. Z uvedeného dôvodu má za to, že požadovaná hrúbka je postačujúca. Väčšia stabilita pre police je aj skutočnosť, ktorá vyplýva priamo z opisu a síce, cit.: „*police sú výškovo nastaviteľné na policových podperách. Diery pre podperky aj do chrbta regálu. Chrbát LDTD 18 mm vložený v korpuse...*“. Z uvedeného teda vyplýva, že voľne preložiteľné police sú akoby kotvené aj v strede regálu, čím sa bráni ich prehýbaniu. Verejný obstarávateľ má za to, že takéto hrúbky sú štandardné pri policiach v regáloch.

2. Verejný obstarávateľ objasňuje, že v opise predmetu zákazky pri všetkých regáloch umiestnených na stenách je uvedené, cit.: „*Regál stabilizovať kotvením do steny*“, dokonca aj niektoré v priestore (viď pol. č. 4), cit: „*Regál stabilizovať kotvením jedného boku do steny*“. Verejný obstarávateľ teda požaduje kotvenie do steny tak, ako je uvedené v opise predmetu zákazky.

S úctou,

Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa