


Inštalácia LED pásov
napr. LED pás Performance
192LED/m, 18.9W/m, 24V, 2345lm/m
4000K, Ra=90, s.15mm, IP00,

Inštalácia LED žiaroviek
LED žiarovka
CorePro A60, E27, 10W, 1055lm, 4000K
neutrálna biela, matná, 230V



| LEGENDA MIESTNOSTÍ 1NP | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|-------|----------|
| číslo miestn. | názov miestnosti | plocha miestn. (m²) | nástená vrstva | stena | strop | poznámky |
| 1.01 | ZADVERIE | 15,66 | | | | |
| 1.02 | VSTUPNÁ HALA | 167,31 | | | | |
| 1.03 | SPOJOVACÍ KRČOK | 38,00 | | | | |
| 1.04 | SÁTNIA | 11,15 | | | | |
| 1.05 | PASÁŽ | 11,93 | | | | |
| 1.06 | VRÁTNICA | 34,12 | | | | |
| 1.07 | PASÁŽ | 11,93 | | | | |
| 1.08 | SÁTNIA | 11,15 | | | | |
| 1.09 | SPOJOVACÍ KRČOK | 38,00 | | | | |
| 1.10 | JEDÁLEN | 447 | | | | |

- 1

2


3

4
- LED svietidlo, 40W, 3859lm, 1435mm x 145mm / napr. HL-KO 040 1435

- LED svietidlo, 20W, 2210lm, 1155mm x 145mm / napr. HL-KO 020 1155

- LED svietidlo, 25W, 2200lm, 300mm / napr. PLUTO - 60180025

- LED svietidlo, 25W, 3000lm, 400mm x 400mm / napr. LUMINEL 4x4



| | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT: ing. Stanislav Mikle | AUTOR: ing. Tomáš Štrbík | KONTROLOVAL: Gabriel Štrbík | OPAlight.SK projektovanie revízie elektrických zariadení <small>Chiborská 12, 919 35 Hrdňarovec nad Parnou</small> | |
| INVESTOR: Obnova budovy študentského domova L.Štúra vo Zvolene k.ú. Zvolen p.č. 676/2,676/3,676/4,676/5,676/6,676/7,676/10,676/33 | PROJEKT: Technická univerzita vo Zvolene Ulica T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen | | FORMÁT: 6A4 | ZÁKAZKA: 23P064 |
| OBJEKT: Elektroinštalácia | OBJEKT: Elektroinštalácia | | MIERKA: 1:100 | DÁTUM: 09/2023 |
| OBSAH DOKUMENTU: Blok E, pôdorys 1.np | OBJEKT: Elektroinštalácia | | STUPEŇ: DSP | PRÍLOHA: E04 |

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽÍVANIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ.