

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
4.01	SCHODISKO	16,70	4.30	BUNKA	17,44
4.02	CHODBA	91,71	4.31	CHODBA	2,94
4.03	CHODBA	24,12	4.32	KÚPEĽŇA A WC	4,70
4.04	ŠTUDOVŇA	40,62	4.33	BUNKA	8,97
4.05	CHODBA	2,68	4.34	BUNKA	17,30
4.06	KÚPEĽŇA A WC	3,74	4.35	CHODBA	2,53
4.07	BUNKA	10,35	4.36	KÚPEĽŇA A WC	3,71
4.08	BUNKA	17,66	4.37	BUNKA	10,07
4.09	CHODBA	2,38	4.38	BUNKA	17,36
4.10	KÚPEĽŇA A WC	3,69	4.39	CHODBA	2,45
4.11	BUNKA	10,35	4.40	KÚPEĽŇA A WC	3,77
4.12	BUNKA	16,94	4.41	BUNKA	9,98
4.13	CHODBA	3,23	4.42	BUNKA	17,66
4.14	KÚPEĽŇA A WC	4,34	4.43	UPRATOVACIA KOMORA	8,45
4.15	BUNKA	8,97	4.44	WC PREDSIEN	2,38
4.16	BUNKA	17,66	4.45	WC A SPRCHA	6,38
4.17	CHODBA	2,92	4.46	CHODBA	2,06
4.18	KÚPEĽŇA A WC	4,51	4.47	KÚPEĽŇA A WC	3,65
4.19	BUNKA	8,97	4.48	BUNKA	8,12
4.20	BUNKA	17,44	4.49	BUNKA	17,66
4.21	CHODBA	3,31	4.50	CHODBA	3,17
4.22	KÚPEĽŇA A WC	4,34	4.51	KÚPEĽŇA A WC	3,19
4.23	BUNKA	8,97	4.52	KUCHYŇA A JEDALEŇ	10,30
4.24	BUNKA	17,83	4.53	IZBA	16,94
4.25	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,25	4.54	CHODBA	2,24
4.26	KUCHYŇKA	18,36	4.55	KÚPEĽŇA A WC	3,19
4.27	CHODBA	3,11	4.56	BUNKA	11,12
4.28	KÚPEĽŇA A WC	4,25	4.57	BUNKA	16,94
4.29	BUNKA	8,97	4.58	INŠTALAČNÁ MIESTNOSŤ	1,79

STROP : SDK PODHLAD

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V


OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

 – AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43


M  – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43

 – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43

 – MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
S ADRESOVATEĽNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS –KÁBLAMI JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca-s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.



				SADA:		
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH			MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100		VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :		<div>ETKOMP-SK s.r.o.</div> <div>Štefan KOČIBÁL</div> <div>034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520</div>	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	231003	
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	3	
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023	
ČASŤ/PROFESIA		ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		STUPEŇ PD	PSSp,RP	
OBSAH VÝKRESU		INŠTALÁCIA EPS – 4.NP		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	4	
				ARCHÍVNE ČÍSLO	REVÍZIA	
				231003-EPS-4		